



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie

HŚ.9022.1.39.2026.AZ
Wejherowo, 4 lutego 2026 r.

Ocena obszarowa jakości wody nr 57/26 za rok 2025 dla Gminy Choczewo

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2024 r., poz. 416), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2024 r., poz. 757) oraz § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie dokonał oceny obszarowej jakości wody za rok 2025 dla Gminy Choczewo.

Na terenie Gminy Choczewo jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nadzorowana jest w 10 wodociągach publicznych i 1 wodociągu lokalnym, dla których woda pozyskiwana jest ze studni głębinowych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie monitoruje jakość wody w wytypowanych punktach zgodności poboru prób wody z częstotliwością zgodną z wytycznymi ww. rozporządzenia. Zakres i częstotliwość badań próbek wody jest uzależniona m.in. od produkcji wodociągu oraz od ilości osób korzystających z danego wodociągu.

Ponadto administratorzy wodociągów prowadzą kontrolę wewnętrzną jakości wody w nadzorowanych wodociągach.

Badania jakości wody zgodnie z obowiązującymi wymaganiami wykonywane są w laboratoriach Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub w innych laboratoriach o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Charakterystyka zaopatrzenia w wodę Gminy Choczewo

Ip	Nazwa i rodzaj wodociągu	Jednostka odpowiedzialna za jakość dostarczanej wody	Miejscowości zaopatrywane przez przedmiotowy wodociąg	Uzdatnianie wody	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Produkcja wody dostarcza nej do konsume ntów (m ³ /dobę)	Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstw o wodociągowo - kanalizacyjne	Ocena jakości wody
1	Wodociąg publiczny – Lublewko	Lublewko, Lublewo, Starbienino	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie	Odżelazianie odmanganianie napowietrzanie	380	29,68	-	Przydatność wody do spożycia
2	Wodociąg publiczny - Słajkowo	Słajkowo, Łętowo, Żelazno, Przebendowo, Gardkowie	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie	Odżelazianie odmanganianie napowietrzanie	612	62,56	-	Przydatność wody do spożycia
3	Wodociąg publiczny – Słajszewo	Słajszewo, Biebrowo	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie	Odżelazianie odmanganianie napowietrzanie	213	53,35	-	Przydatność wody do spożycia



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie
ul. Obrońców Helu 3 | 84-200 Wejherowo
+48 58 677-79-01
psse.wejherowo@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-68269-21444-JEWSW-24

lp	Nazwa i rodzaj wodociągu	Jednostka odpowiedzialna za jakość dostarczanej wody	Miejscowości zaopatrywane przez przedmiotowy wodociąg	Uzdatnianie wody	Liczba ludności zaopatrzonej w wodę	Produkcja wody dostarczonej do konsumentów (m³/dobę)	Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowe - kanalizacyjne	Ocena jakości wody
4	Wodociąg publiczny - Lubiatowo	Kopalino, Jackowo, Lubiatowo	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie	Odżelazianie odmanganianie napowietrzanie	600	218,46	-	Przydatność wody do spożycia
5	Wodociąg publiczny - Sasino	Sasino, Ciekocino	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie	Odżelazianie odmanganianie napowietrzanie	709	172,56	Intensywne płukania sieci wodociągowej	Przydatność wody do spożycia
6	Wodociąg publiczny - Borkowo	Borkowo, Kwartowo, Zwartówko	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie	Odżelazianie odmanganianie napowietrzanie	575	90,35	-	Przydatność wody do spożycia
7	Wodociąg publiczny - Zwarcienko	Zwarcienko	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie	brak	54	4,09	Intensywne płukania sieci wodociągowej	Przydatność wody do spożycia
8	Wodociąg publiczny - Gościęcino	Gościęcino	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie	brak	51	9,02	-	Przydatność wody do spożycia
9	Wodociąg publiczny - Stilo	Stilo	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie	Odżelazianie odmanganianie napowietrzanie	4	6,92	-	Przydatność wody do spożycia
10	Wodociąg publiczny - Choczewo	Choczewo, Choczewko, Kurowo, Osieki, Kierzkowo	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie	Odżelazianie odmanganianie napowietrzanie	1935	282,35	-	Przydatność wody do spożycia
11	Wodociąg lokalny MK AGRO Choczewko	Zakład produkcyjny Choczewko	MK AGRO Choczewko	Odżelazianie odmanganianie napowietrzanie	0	60	-	Przydatność wody do spożycia

Przeprowadzone działania w ramach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Choczewo - w roku 2025 wykonano 69 badań laboratoryjnych wody, z czego 9 nie odpowiadało wymaganiom sanitarnym.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym, organoleptycznym i fizykochemicznym. W zakresie wskaźników bakteriologicznych oznaczono liczbę bakterii grupy coli w 100 ml wody, *Escherichia coli* w 100 ml wody, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C w 1 ml wody, liczbę enterokoków w 100 ml wody. Natomiast w zakresie parametrów fizykochemicznych i organoleptycznych oznaczono: barwę, mętność, odczyn, przewodność elektryczną, zapach, smak, jon amonowy, azotany, azotyny, mangan, żelazo, fluorki, chlorki, siarczany, cyjanki, rtęć, sól, indeks nadmanganianowy, bor, glin, chrom, nikiel, arsen, selen, kadm, antymon, magnez, miedź, ołów, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, benzo(a)piren, Σ WWA, benzen, 1,2-dichloroetan, epichlorohydrynę, chlorek winylu, twardość, bromiany, Σ THM, akrylamid, Σ benomylu i karbendazynu, pestycydy chloroorganiczne, Σ pestycydów chloroorganicznych, pestycydy fosforoorganiczne, Σ pestycydów fosforoorganicznych.

W roku 2025 r. stwierdzono okresowe skażenie bakteriologiczne wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Sasino i Zwarcienko.

wodociąg publiczny Sasino

W związku ze stwierdzoną w dniu 07.07.2025 r. podwyższoną ogólną liczbą mikroorganizmów w 22°C, w ilości >300 jtk/1 ml wody przy jednoczesnym wykluczeniu parametru *Escherichia coli*, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie w dniu 10.07.2025 r. wydał komunikat nr 41/2025 o warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Sasino. W dniu 14.07.2025 r., po przeprowadzonych płukaniach sieci wodociągowej oraz na podstawie otrzymanych w dniu 17.07.2025 r. wyników badania wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w przedmiotowym wodociągu.

wodociąg Zwarcienko

W roku 2025 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie wydał 3 komunikaty o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Zwarcienko tj.:

- W dniu 14.02.2025 r. wydano komunikat nr 10/2025 o warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Zwarcienko w związku ze stwierdzoną obecnością bakterii grupy coli do 10 jtk w 100 ml przy jednoczesnym wykluczeniu parametru *Escherichia coli* w próbce wody pobranej w dniu 11.02.2025 r. W dniach 17.02.2025 r. i 24.02.2025 r. po przeprowadzonych intensywnych płukaniach sieci wodociągowej w ramach kontroli wewnętrznej, pobrano kolejne próby wody z przedmiotowego wodociągu. Na podstawie otrzymanych w dniu 27.02.2025 r. wyników badań wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie wydał komunikat nr 11/2025 o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia przez ludzi.

- W dniu 29.05.2025 r. wydano komunikat nr 29/2025 o warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Zwarcienko w związku z podwyższoną ogólną liczbą mikroorganizmów w 22°C w ilości >300 jtk/1 ml wody przy jednoczesnym wykluczeniu parametru *Escherichia coli* w próbce wody pobranej w dniu 26.05.2025 r. W dniu 04.06.2025 r., po przeprowadzonych płukaniach sieci wodociągowej administrator wodociągu pobrał próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z przedmiotowego wodociągu. Na podstawie otrzymanych w dniu 09.06.2025 r. wyników badania wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Zwarcienko.

- W dniu 26.06.2025 r. wydano kolejny komunikat nr 38/2025 o warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z przedmiotowego wodociągu w związku ze stwierdzoną podwyższoną ogólną liczbą mikroorganizmów w 22°C, w ilości >300 jtk/1 ml wody przy jednoczesnym wykluczeniu parametru Escherichia coli w próbce wody pobranej w punkcie zgodności w dniu 23.06.2025 r. W dniu 01.07.2025 r., po przeprowadzonych płukaniach sieci wodociągowej administrator wodociągu pobrał próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z przedmiotowego wodociągu. Na podstawie otrzymanych w dniu 08.07.2025 r. wyników badania wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Zwarcienko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie po zapoznaniu się ze sprawozdaniami badań laboratoryjnych próbek wody, na dzień 31.12.2025 r. stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi we wszystkich wodociągach publicznych Gminy Choczewo.

z up. Zdzisław Westa
Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Choczewo
84-210 Choczewo, ul. Pierwszych Osadników 17
2. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie
84-210 Choczewo, ul. Pierwszych Osadników 77
3. a/a