
KOMUNIKAT Nr 1/2026 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ropczycach z dnia 02.11.2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z Wodociągu Góra Ropczycka zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości Góra Ropczycka.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ropczycach po zapoznaniu się z „Informacją o stwierdzeniu przekroczenia parametru jakości wody" przekazaną przez Laboratorium GBA Polska nr zlecenia L/0/09/2026/499, data poboru 29 października 2026 r. na SUW Góra Ropczycka w ramach kontroli wewnętrznej, stwierdził niezgodność z wartością parametryczną dotyczącą ogólnej liczby mikroorganizmów - w ilości >300 jtk/100ml rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2026 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2026 r., poz. 748). Strefa zaopatrzenia w wodę Góra Ropczycka gm. Sędziszów Małopolski, zaopatruje w wodę około 1096 mieszkańców miejscowości Góra Ropczycka. W wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej ogólna liczba mikroorganizmów w 22^0C po 72 h nie powinna przekraczać 100 jtk/1ml wody.

Przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22^0C po 72 h nie stwarza istotnego zagrożenia dla konsumentów. Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowywania posiłków dla osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia, chorych na AIDS), mycia zębów, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo oraz mycia naczyń należy gotować minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze.

Informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.



Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Ropczycach
Lidia Wągrocka-Sobaś
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o., 39-120 Sędziszów Małopolski
2. a/a