

Hrubieszów, dnia 28.05.2025 r.

Zn. spr.: S.270.4.2025

Odpowiedź na pytanie nr 5

Dotyczy: <postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii na szkółce leśnej w Nadleśnictwie Strzelce”>

Nadleśnictwo Strzelce - Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) przekazuje treść zapytań Wykonawcy oraz wyjaśnienia Zamawiającego.

Pytanie:

W nawiązaniu do odbytej wizji lokalnej, czy Zamawiający jest świadomy, że większość dostępnych magazynów na rynku, do poprawnego działania potrzebuje zapewnienia temperatury powyżej 5 st C ? Prosimy o potwierdzenie, że po stronie Zamawiającego jest ewentualna modernizacja budynku tak aby była zachowana minimalna wymagana temperatura. Jeżeli Zamawiający nie potwierdzi tego założenia prosimy o zmianę wymaganych parametrów min magazynów z dopiskiem „ magazyn energii elektrycznej z możliwością utrzymania temperatury pracy” tak aby oferty wszystkich wykonawców mogły być konkurencyjne i porównywalne.

Odpowiedź:

Nadleśnictwo nie planuje docieplenia budynku, w którym zamontowany/ne będzie/będą magazyn/y energii.

Zamawiający potwierdza, że należy zamontować magazyn/y energii z możliwością utrzymania temperatury pracy.

