

## Opis Przedmiotu Zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa dwóch zasilaczy awaryjnych UPS dla Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach.
2. Minimalne wymagania Zmawiającego:  
Zasilacz UPS APC Smart-UPS X (SMX3000HV) lub równoważny.

L.p.	Nazwa parametru	Wymagane parametry
1.	Moc pozorna	<b>3000 VA</b>
2.	Moc rzeczywista	<b>2700 Wat</b>
3.	Architektura UPSa	<b>line-interactive</b>
4.	Maks. czas przełączenia na baterię	<b>3 ms</b>
5.	Liczba i rodzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania	<b>8 x IEC320 C13 (10A)</b>
6.	Liczba i rodzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania	<b>2 x IEC Jumpers</b>
7.	Liczba i rodzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania	<b>1 x IEC320 C19 (16A)</b>
8.	Typ gniazda wejściowego	<b>IEC320 C20 (16A)</b>
9.	Czas podtrzymania dla obciążenia 100%	<b>6.3 min</b>
10.	Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%	<b>18 min</b>
11.	Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym	<b>220-240 V</b>
12.	Zmienny zakres napięcia wejściowego	<b>140-280 V</b>
13.	Zimny start	<b>Tak</b>
14.	Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR)	<b>Tak</b>
15.	Sinus podczas pracy na baterii	<b>Tak</b>
16.	Porty komunikacji	<b>RS232 (RJ45)</b>
17.	Porty komunikacji	<b>USB</b>
18.	Porty komunikacji	<b>SmartSlot</b>
19.	Port zabezpieczający linie danych	<b>RJ45 - linia 10/100/1000BaseT</b>
20.	Diody sygnalizacyjne	<b>Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD</b>
21.	Alarmy dźwiękowe	<b>znaczne wyczerpanie baterii</b>
22.	Alarmy dźwiękowe	<b>konfigurowalne opóźnienia</b>
24.	Typ obudowy	<b>4U Rack</b>