



KOMUNIKAT Nr 1/2026
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie
z dnia 14 stycznia 2026 r.

w sprawie
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu zlokalizowanego w miejscowości Oparzno
gmina Świdwin, powiat świdwiński

zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości **Oparzno**
(około 273 osoby)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie informuje, że w badaniach wody z wodociągu zaopatrującego miejscowość: **Oparzno** w gminie Świdwin, powiat świdwiński, **stwierdzono wzrost mętności oraz przekroczenie wartości parametrycznej żelaza.**


Powyższe przekroczenia mogą powodować zmiany cech organoleptycznych wody, ujemnie wpływać na barwę i smak wody, ale nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

W związku z tym **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia.**

Woda może być wykorzystywana do celów spożywczych i gospodarczych.

W związku z powyższym:

1. Woda z kranu może być spożywana i używana do przygotowania posiłków.
2. Woda może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania.
3. Woda nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran.
4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC



Przedsiębiorstwo – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Świdwinie ul. Cmentarna 7/5, 78-300 Świdwin, zarządzające ww. wodociągiem zostało wezwane do wykonania prac mających na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Powyższe informacje obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Świdwinie