

# PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KONINIE

Oddział Nadzoru Sekcja Higieny Komunalnej  
tel. 632439052 | tel. 632464976, 632464967  
sekretariat.psse.konin@sanepid.gov.pl  
higiena.komunalna.psse.konin@sanepid.gov.pl  
www.gov.pl/web/psse-konin  
/PSSE-Konin/skrytka  
e-Doręczenia: AE: PL-82979-14657-FSHUE-30

ul. Stanisława Staszica 16  
62-500 Konin  
NIP 6651743952  
REGON 000778188-00024  
BDO: 000134441

ON-HK.9020.1.77.2025

Konin, dnia 18 lutego 2025 r.

## OCENA OKRESOWA JAKOŚCI WODY w wodociągu publicznym Ignacew za okres od 01.01.2025 r. do 17.02.2025 r.

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) – **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie w oparciu o:**

- sprawozdanie z badań próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Ignacew w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie;
- sprawozdanie z badań próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Ignacew w ramach kontroli urzędowej;
- sprawozdania z badań próbek wody pobranych w zakresie wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie;
- analizę podejmowanych działań naprawczych,
- prowadzony nadzór nad jakością wody przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o którym mowa w § 20 wyżej cytowanego rozporządzenia;

**informuje, że**  
**jakość wody z wodociągu publicznego Ignacew**  
**w okresie od 01.01.2025 r. do dnia 17.02.2025 r. w badanym zakresie**  
**spełniała wymagania**

**określone w załączniku nr 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.**

Wodociąg publiczny Ignacew zaopatruje zbiorowo w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi mieszkańców miejscowości: Teresina, Smólnik, Potażniki Nowe, Potażniki Stare, Ignacew, Głodno, Depaula, Bolesławów, Adamów.

Zgodnie z harmonogramem w styczniu 2025 r. administrator wodociągu wykonał badanie kontrolne - sprawozdanie z badań Nr: 176/1-1/W/2025/1, 177/1-1/W/2025/1 oba z dnia 21.01.2025 r., wykonane przez VET-LAB Brudzew.

W lutym 2025 r. w ramach kontroli urzędowej pobrano próby wody w zakresie monitoringu grupy A – sprawozdanie z badań Nr W-101-104/2025 z dnia 13.02.2025 r. wykonane przez Oddział Laboratoryjny Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie.

Administrator wodociągu posiada wyniki badań w zakresie wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych (sprawozdanie z badań Nr: P/0/01/2022/145/F/27 z dnia 24.05.2022 r., P/0/06/2023/756/F/11 z dnia 20.07.2023 r., P/0/06/2023/757/F/1 z dnia 30.08.2023 r., wszystkie wykonane przez GBA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).

Analiza powyższych sprawozdań wykazała, że woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Nie zaszły okoliczności, które obligowałyby przedsiębiorcę do podejmowania działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody do obowiązujących wymagań.

Mieszkańcy zaopatrywani byli w wodę bezpieczną dla zdrowia, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz wolną od substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu. Woda przeznaczona do spożycia przez konsumentów nie stanowiła ryzyka dla ich zdrowia.

Zastępca Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Koninie  
mgr Roman Wojskunowicz  
/podpisano elektronicznie/

**Otrzymują:**

1. Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie; ePUAP: /Zuw/SkrytkaESP
2. Wójt Gminy Krzymów; e-Doręczenia: AE:PL-43117-48762-EFEVT-16
3. aa.

DS

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	9d513a1b8a574cbcb4e863cdc59374f6	
Nazwa dokumentu	I. Ocena Ignacew I.pdf	
Tytuł dokumentu	I. Ocena Ignacew I	
Skrót dokumentu	feb3cb038d0d4cf063e1a07a7522d4e923456c63e9dbbce7488b95112bf8e610	
Wersja dokumentu	1.3	
Data dokumentu	2025-02-18	
Podpis	Podpisany przez	Zastępcą PPIS w Koninie Roman Wojskunowicz
	Stanowisko podpisu	Roman Wojskunowicz (Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego) ON w zastępstwie za Agnieszka Dybała-Kamińska (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie) PSSE w Koninie
	Data podpisu	2025-02-18
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
	EZD RP 21.5.24	
Data wydruku	2025-02-19	
Autor wydruku	Stasikowska Daria	