



**Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Gdańsku**

OGD.F-2.2431.23.2026.ARW.3

Gdańsk, dnia 05-08-2026 r.

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy: postępowania wyłączonego spod stosowania ustawy PZP pn.:

„Dostawa i montaż stacji ładującej do samochodów elektrycznych przy siedzibie Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku”

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o treści:

Pytanie:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie dwóch pojedynczych stacji ładowania zamontowanych na jednym słupku. Standardowo umożliwiają one doprowadzenie przewodu zasilającego o maksymalnym przekroju $5 \times 6 \text{ mm}^2$, natomiast nie przewodu $5 \times 10 \text{ mm}^2$.

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuści zastosowanie przewodu zasilającego o przekroju $5 \times 6 \text{ mm}^2$, zgodnie z wymaganiami i zaleceniami producenta oferowanego urządzenia.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający przewiduje wykonanie przyłącza stacji ładowania z kabla dobranego przez Wykonawcę w zależności od parametrów urządzeń i odległości od przyłącza zasilającego, lecz o przekroju nie mniejszym niż $2 \times \text{YKXS } 5 \times 10 \text{ mm}^2$.

W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje minimalny przekrój kabla zasilającego do stacji ładowania.

Zamawiający informuje, że dzień składania ofert tj. do dnia 11.08.2026 r. do godz. 12:00 pozostaje bez zmian.

Z poważaniem

Magdalena Krzezińska

Z-ca Dyrektora Oddziału

(Dokument podpisany elektronicznie)

Sprawę prowadzi:

Arkadiusz Włodarczyk, Naczelnik Wydziału Administracji
Tel. 58 511 24 70, e-mail: arwlodarczyk@gddkia.gov.pl

