



Toruń, dnia 06.07.2017r.

**PROJBUD
88-100 Inowrocław
Ul. Poznańska 36****Warunki Techniczne nr UC-T/ 24 /2017**

Dotyczy: kolizji słupów oświetleniowych EOŚ z projektowaną przebudową drogi w Rogówku gm. Lubicz

1. Przebudowę przedmiotowego oświetlenia wykonać kosztem i staraniem Inwestora.
2. Opracować projekt techniczny przebudowy oświetlenia. Projekt uzgodnić z Rejonowym Działem Realizacji Usług w Toruniu, Pl. Fr. Skarbka 7/9.
3. Istniejące słupy oświetleniowe wymienić na nowe stalowe ocynkowane posadowione na fundamencie prefabrykowanym, przesunąć poza obszar kolidujący z projektowaną drogą. Pomiędzy nowymi słupami ułożyć nowe odcinki kabli typu YAKXS 4 x35mm². Pod drogami i chodnikami układać kabel w osłonach rurowych SRS oraz DVK. We wnękach słupowych kable łączyć za pomocą złączy IZK. Oprawy oświetleniowe wymienić na nowe typu LED, dobrać aby spełniały wymagania dotyczące klasy dróg.
4. Materiały z demontażu rozliczyć z ENERGA Oświetlenie Sp. z o. o. DRU Toruń.
5. Prace wykonywać zgodnie z postanowieniami normy SEP-E-004.
6. Przed przystąpieniem do prac powiadomić ENERGA Oświetlenie Sp. z o. o. DRU Toruń.
7. Powyższe ustalenia ważne są przez okres 2 lata od daty niniejszego pisma.

Sprawę prowadzi:

Karol Milejczak

tel. 785-889-493

Z poważaniem

Kierownik
Dział Realizacji Usług Toruń
Milejczak
Karol Milejczak