



POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. 85 682 28 09
e-mail: psse.hajnówka@sanepid.gov.pl

Hajnówka, dnia 2025.06.17

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY**
w Hajnówce
17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. 85 682 28 09

KOMUNIKAT

PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W HAJNÓWCE w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z indywidualnego ujęcia wody „Enklawa Białowieska”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce informuje, że w badaniach jakości wody z indywidualnego ujęcia wody „Enklawa Białowieska” stwierdzono wysoką wartość przekroczenia parametru ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 °C po 72 h w ilości 950 jtk/ 1 ml wody.

Przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 °C powoduje, że woda może być warunkowo przydatna do spożycia i przygotowywania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia, chorych na AIDS), kąpieli noworodków, mycia zębów, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo oraz mycia naczyń. Wodę należy gotować minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

2 min.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Hajnówce

Julita Gierasimiuk

/dokument podpisany elektronicznie/