



Kozienice, 2025-08-22 r.

HKN.903.60.2025

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kozienicach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kozienicach informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu publicznego w Sieciechowie gmina Sieciechów pow. Kozienice zaopatrującego miejscowości: Sieciechów, Zbyczyn, Zajezerze, Występ, Wólka Wojcieszowska, Wola Klasztorna, Słowiki Nowe, Słowiki Stare, Słowiki Folwark, Opactwo, Nagórniki, Mozolice Małe, Mozolice Duże Łoje, Kepice, Głusiec, stwierdzono obecność bakterii grupy coli – 3 jtk, , podwyższoną wartość parametru **ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C** oraz przekroczenie parametrów: żelaza i manganu.

Woda warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu.

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

z poważaniem

Krystyna Wilkowska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kozienicach

2025-08-22

/dokument podpisano elektronicznie/



CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kozienicach
ul. Sławna 27
26-900 Kozienice
+48 386 45 50
sekretariat.psse.kozienice@sanepid.gov.pl