



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach

Krapkowice, 30 stycznia 2026 r.
HK.90820.3.40.2025.EL

Ocena jakości wody wodociągu sieciowego Zdieszowice za 2025 rok.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w związku z § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), zgodnie z prowadzonym programem monitoringu jakości wody i na podstawie wyników badań uzyskanych w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach nadzoru nad jakością wody oraz na podstawie prowadzonej wewnętrznej kontroli jakości wody przez ArcelorMittal Poland S.A., Oddział w Zdieszowicach, ul. Powstańców Śląskich 1, 47-330 Zdieszowice oraz przez firmę „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zdieszowicach, ul. Wschodnia 2 w wodociągu sieciowym ZDZIESZOWICE,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach stwierdza, że jakość wody w 2025 r. była przydatna do spożycia przez ludzi i spełniała wymagania sanitarne określone w cytowanym powyżej rozporządzeniu.

Wodociąg stanowi zaopatrzenie w wodę pitną dla miejscowości: Zdieszowice i ujmuje wodę z pięciu studni głębinowych o nr 1A, 1a, 2b, 3Pbis, zlokalizowanych w mieście Zdieszowice przy ul. Wschodniej oraz studni nr 3Pbis2 zlokalizowanej na terenie zakładów ArcelorMittal w Zdieszowicach przy ul. Powstańców Śląskich 1.

Woda tłoczona jest do stacji wodociągowej, gdzie jest uzdatniana (napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie). Prowadzona jest także stała dezynfekcja wody przy użyciu podchlorynu sodu oraz lampy UV. Po uzdatnieniu woda podawana jest do sieci.

Wodociąg zaopatruje w wodę około 10500 mieszkańców. Produkcja wody na dobę wynosi $\approx 1300 \text{ m}^3$ wody.

Badania jakości wody były prowadzone regularnie przez cały rok i wykonywane zgodnie z harmonogramem poboru przyjętym na rok 2025 i uzgodnionym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krapkowicach. Sprawozdania z badań przekazywane były w terminach określonych w ww. rozporządzeniu.



Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Krapkowicach
ul. Ks. Koziółka 30 | 47-303 Krapkowice
+48 77 44 66 740
adres e-mail sekretariat.psse.krapkowice@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-69999-50152-TIAIJ-28

W roku 2025 nie zgłaszano niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody w strefie zaopatrzenia wodociągu Zdieszowice.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach w 2025 r. nie prowadził żadnego postępowania administracyjnego w zakresie jakości wody w strefie zaopatrzenia wodociągu Zdieszowice

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Krapkowicach

Dorota Barełkowska
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. ArcelorMittal Poland S.A., Oddział w Zdieszowicach, ul. Powstańców Śląskich 1, 47-330 Zdieszowice
2. „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o., ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdieszowice

Do wiadomości:

1. Burmistrz Zdieszowic, ul. Chrobrego 34, 47-330 Zdieszowice
2. a/a HK