



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W KWIDZYNIE**

Kwidzyn, dnia 28 marca 2025r.

**OCENA OKRESOWA O JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU GARDEJA  
ZA ROK 2024  
NR 24/HK/2025**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 416) w związku z §22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), po przeanalizowaniu wyników badań wody z wodociągu sieciowego Gardeja wykonanych w 2024 roku dokonał ogólnej oceny jej jakości pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Woda w badanym zakresie **odpowiadała** wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody w w/w wodociągu jest **Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei przy ul. Kwidzyńskiej 27.**

W ocenianym okresie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie weryfikował wywiązywanie się Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gardei z realizacji badań jakości wody zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz terminowego przekazywania sprawozdań.

W ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei oraz kontroli urzędowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w roku 2024 pobrano łącznie **11** prób wody uzdatnionej (w punktach zgodności oraz wody podawanej do sieci), z czego **1** próba nie odpowiadała wymaganiom określonym w w/w rozporządzeniu, ze względu na przekroczenie zalecanej wartości mętności:

- wartość oznaczona - 5,87 NTU;      wartość zalecana - 1 NTU;

Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei po stwierdzeniu przekroczenia, podjął działania naprawcze, które poskutkowały poprawą jakości wody i doprowadzeniem przekroczonego parametru do wartości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

Wartość i czas trwania przekroczenia nie miały negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów.

W 2024 roku pobrano także **1** próbę wody surowej (przed uzdatnieniem).

W listopadzie część miejscowości zaopatrywanych w wodę z SUW Gardeja, tj. Bądk, Cygany, Czarne Małe (część miejscowości), Krzykosy, Rozajny, Rozajny Małe zasilane przez nowo wybudowany SUW w miejscowości Cygany. Pozostałe miejscowości: Gardeja,

Olszówka, Zebrdowo, część Czarne Małego są w dalszym ciągu zaopatrywane w wodę stację uzdatniania wody Gardeja.

Woda z ujęcia w Cyganach odpowiadała wymaganiom obowiązującego rozporządzenia.

Jakość wody nie stanowiła zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie stwierdził przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu sieciowego Gardeja**

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Kwidzynie  
Anna Kak

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/