



Sierpc dn. 21.08.2025 r.

HKN.9020.1.155.2025

KOMUNIKAT nr 1/2025
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Łukomie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sierpcu informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu publicznego Łukomie stwierdzono obecność pojedynczych bakterii grupy coli przy jednoczesnym braku obecności bakterii Escherichia coli i enterokoków.

Woda warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu.

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, mycia osób o obniżonej odporności (w tym noworodków i niemowląt).

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia z wyjątkiem osób o obniżonej odporności (w tym noworodków i niemowląt), prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

2 min.



Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Powyższy komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Sierpcu
mgr Tomasz Szpotowski

Otrzymuje:

1. Gmina Rościszewo, 09-204 Rościszewo, ul. Armii Krajowej 1
2. Starostwo Powiatowe w Sierpcu
3. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Sierpcu
4. A/a

STARSZY ASYSTENT
Sekcja Higieny Komunalnej