



KOMUNIKAT


Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chodzieży
z dnia 23.10.2025 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Zbyszewicach
zaopatrującego mieszkańców miejscowości Zbyszewice, Próchnowo-
Duże Osady, Żoń, Witkowice, Sułaszewo, Klaudię (gm. Margonin) oraz
Dziewoklucz – Abisynię (gm. Budzyń).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych informuje, iż po przeprowadzonych działaniach naprawczych jakość wody z **wodociągu publicznego w Zbyszewicach uległa poprawie pod względem mikrobiologicznym (ogólna liczba mikroorganizmów w $22^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h)** i odpowiada w tym zakresie wymaganiom.

Woda **pod względem fizykochemicznym (mętność, jon amonowy, mangan i żelazo)** nadal odbiega od wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży wyjaśnia, że przekroczenia te nie mają negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów i mogą obniżać cechy organoleptyczne wody (mogą powodować brunatne zabarwienie armatury, przebarwienie bielizny podczas prania).

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze.



Informacja powyższa obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Monika Trzeciak-Skiba

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży

/dokument podpisany elektronicznie/