Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Łodzi

ONHK-SHŚ.9022.903.1.2026
Łódź, 19 listopada 2026 r.

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi w związku z wystąpieniem niezgodności z wartością parametryczną dla bakterii grupy coli w wodociągu publicznym Janówka, gm. Andrespol.


Dotyczy miejscowości:
Janówka, Justynów Zatorze, Jordanów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w dniu 17 listopada 2026 r. pobrano do badań laboratoryjnych próbki wody z wodociągu publicznego Janówka: w stacji wodociągowej i w punkcie kontrolnym na sieci wodociągowej). Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 1 jtk/100 ml, w próbce pobranej w stacji wodociągowej, przy dopuszczalnej wartości 0 jtk/100 ml.

W pobranych próbkach wody nie stwierdzono obecności bakterii *Escherichia coli i* enterokoków jelitowych, tj. wskaźników zanieczyszczenia kałowego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi zaleca spożywanie wody z wodociągu publicznego Janówka po przegotowaniu.

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.
Wodę należy gotować minimum 2 minuty i pozostawić do ostudzenia bez gwałtownego schładzania.



Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrespolu prowadzi działania naprawcze mające na celu przywrócenie właściwej jakości wody, zgodniej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
W przypadku prowadzenia dezynfekcji może nastąpić zmiana zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi

z up. Katarzyna Wójcik
Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

/dokument podpisany elektronicznie/

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi
ul. Przybyszewskiego 10 | 93-189 Łódź
+48 42 253-99-00
sekretariat.psse.lodz@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-89271-16846-AUUGH-25