



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku

HKN.903.1.12.2025

Otwock, dnia 31.12.2025 r.

Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo-Kanalizacyjnych Sp. z o.o.

Miętne

ul. Garwolińska 3

08-400 Garwolin

Ocena jakości wody

w wodociągu publicznym w miejscowości Sobienie Jeziory w 2025 r.

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 ust 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
- § 21 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań próbek wody pobranych w dniach: 22.01.2025 r., 03.03.2025 r., 23.04.2025 r., 17.06.2025 r., 15.07.2025 r., 23.09.2025 r., 13.10.2025 r., 25.11.2025 r., z następujących punktów poboru:

- Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Sobienie Jeziory,
- Warszawice 13, szkoła podstawowa, gm. Sobienie Jeziory,
- Dziecinów 57A, sklep spożywczy, gm. Sobienie Jeziory,
- Siedzów 30A, szkoła podstawowa

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody, nr sprawozdań: Ł/0/01/2025/846/FM/1 z dnia 30.01.2025 r., Ł/0/01/2025/874/FM/1 z dnia 14.03.2025 r., HKL 02696/2025, HKL 02698/2025 z dnia 24.04.2025 r., HKL 02697/2025, HKL 02699/2025 z dnia 28.04.2025 r., Ł/0/01/2025/859/FM/1 z dnia 25.06.2025 r., Ł/0/01/2025/869/FM/1 z dnia 23.07.2025 r., HKL 06376/2025, HKL 06380/2025, HKL 06378/2025 z dnia 26.09.2025 r., HKL 06375/2025, HKL 06379/2025 z dnia 25.09.2025 r., HKL 06377/2025 z dnia 03.10.2025 r., Ł/0/10/2025/137/F/3, Ł/0/10/2025/137/F/2, Ł/0/10/2025/137/F/4 z dnia 15.10.2025 r., Ł/0/01/2025/872/FM/1 z dnia 01.12.2025 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w 2025 r., w wodociągu publicznym w miejscowości Sobienie Jeziory, o produkcji wody od 100 do 1000 m³/dobę, zarządzanym przez Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo-Kanalizacyjnych Sp. z o. o., Miętne, ul. Garwolińska 3, 08-400 Garwolin.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Otwocku
ul. J. Kilińskiego 1 | 05-400 Otwock
+48 22 779 48 33
sekretariat.psse.otwock@sanepid.gov.pl
AE:PL-29731-68670-BTUTR-17

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku stwierdza, że na podstawie pobranych próbek wody do badania w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu i nadzoru prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Otwocku w 2025 r., w 2 próbkach pobranych do badania w dniu 23.09.2025 r. stwierdzono wyższą od zalecanej wartość mętności. Próbki wody pobrane do badania z wodociągu publicznego w Sobieniach Jeziorach, w punktach poboru: Szkoła Podstawowa, Warszawice 13, sprawozdanie z badań nr HKL 06375/2025 z dnia 25.09.2025 r. oraz Sklep spożywczy, Dziecinów 57A, sprawozdanie z badań nr HKL 06379/2025 z dnia 25.09.2025 r. Administrator wodociągu nie poinformował PPIS w Otwocku o przeprowadzonych działaniach naprawczych. Przeprowadził badania wody w dniu 13.10.2025 r. (sprawozdania z badań nr: Ł/O/10/2025/137/F/2, Ł/O/10/2025/137/F/4 z dnia 15.10.2025 r.) w zakresie kwestionowanego parametru oraz okazał sprawozdania z badań Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Otwocku. W przeprowadzonych badaniach wartość mętności była zgodna z obowiązującymi przepisami. Dodatkowo administrator wodociągu przeprowadził badanie wody w dniu 13.10.2025 r., w punkcie poboru: Szkoła Podstawowa, Siedzów 30 w zakresie parametru mętność oraz okazał sprawozdanie z badań Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Otwocku (sprawozdanie z badań nr: Ł/O/10/2025/137/F/3 z dnia 15.10.2025 r.). W przeprowadzonym badaniu wartość mętności była zgodna z obowiązującymi przepisami.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody i kontrolą wewnętrzną stwierdza, że jakość wody pochodzącej z wodociągu publicznego w Sobieniach Jeziorach w zakresie zbadanych parametrów spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Otwocku
dr n.med. Agata Wolska
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:

1. adresat
2. Wójt Gminy Sobienie Jeziory, ul. Garwolińska 16, 08-443 Sobienie Jeziory
3. aa