Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Jarosławiu


PSK.9020.13.3.2024
Jarosław, 27.10.2026 r.

**Komunikat w sprawie przywrócenia przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametru nikiel z wodociągu sieciowego Bukowina, gmina Laszki, powiat jarosławski**

**zaopatrującego miejscowości: Miękisz Nowy, Korzenica, Czerniawka, Bukowina, Tuchla, Tuchla Osada**

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu** informuje, że na podstawie otrzymanych sprawozdań z badań jakości wody przeznaczonej do spożycia pobranej w dniu 15.10.2026 r. w ramach kontroli wewnętrznej oraz w dniu 19.10.2026 r. w ramach kontroli urzędowej, po zakończeniu działań naprawczych przez właściciela wodociągu oraz dostawcę wody, wydał w dniu 27.10.2026 r. decyzję, w której stwierdził **przydatność wody do spożycia przez ludzi w zakresie parametru nikiel z wodociągu sieciowego Bukowina**. Przeprowadzone badania laboratoryjne potwierdziły, że jakość wody w zakresie parametru nikiel spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 części B rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748). Stężenie niklu w badanych próbkach nie przekracza dopuszczalnej wartości parametrycznej wynoszącej 20 µg/l.

**Woda może być wykorzystywana przez konsumentów bez ograniczeń do celów spożywczych, picia, przygotowywania posiłków, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych, kąpieli, prania, zmywania powierzchni i pozostałych celów bytowych.**




**Jadwiga Marycka - Legeny**
**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu**
/dokument podpisany elektronicznie

CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu
ul. Grunwaldzka 7 | 37-500 Jarosław
+48 16 624-24-40
adres e-mail: sekretariat.psse.jaroslaw@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-78913-51405-BUDJJ-27