



Komendant Miejski  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Kaliszu

PZ.5580.125.4.2013

## DECYZJA nr 102 /2013

### Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu

z dnia 04 października 2013 r.

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1, art. 27 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (jednolity tekst: Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 z późn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 § 1 i § 3 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. 2013.267 jt.), w związku z uchybieniami naruszającymi przepisy przeciwpożarowe, opisanymi w protokole z czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 20 września 2013 r. przeprowadzonych w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu, ul. Kościuszki 6, 62-800 Kalisz

nakazuje się Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu wykonać, w określonym terminie  
niżej wymienione czynności:

- 1. Dostosować warunki ewakuacji do obecnie wymaganych przepisami przeciwpożarowymi lub zastosować rozwiązanie zamienne, w związku brakiem wyposażenia ewakuacyjnych klatek schodowych (klatki głównej i klatki w oficynie) w urządzenie zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu.**

*Podstawa prawna:*

art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2009 nr 178, poz. 1380 z późn. zm.) w związku z § 16 ust. 2 pkt 5 oraz § 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z dnia 22.06.2010 r.) wraz z § 245 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002, Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

Termin realizacji: 30 czerwca 2014 r.

#### Uzasadnienie

W toku czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w dniu 20 września 2013 r. w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu, ul. Kościuszki 6, 62-800 Kalisz, stwierdzono nieprawidłowość w zakresie przepisów przeciwpożarowych, dotyczącą warunków ewakuacji. Polega ona na braku w budynku średniowysokim, zakwalifikowanym do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, wyposażenia ewakuacyjnych klatek schodowych w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu.

Fakt występowania tej nieprawidłowości zgodnie z § 16 ust. 2 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z dnia 22.06.2010 r.) stanowi podstawę do uznania użytkowanego budynku za zagrażający życiu ludzi.

Zgodnie z § 16 ust. 3 powyższego rozporządzenia właściciel lub zarządca takiego budynku zobowiązany jest zastosować rozwiązania zapewniające spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych.

W oparciu o § 245 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002, Nr 75, poz. 690 z późn. zm.)<sup>1</sup> w budynku średniowysokim zawierającym strefę pożarową ZL III należy stosować klatki schodowe

obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu.

Zgodnie z § 207 ust. 2 przytaczanego rozporządzenia przepisy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego stosuje się również do użytkowanych budynków istniejących, jeżeli zagrażają one życiu ludzi.

Na podstawie § 2 ust. 2 wymagania bezpieczeństwa pożarowego mogą być spełnione w sposób inny niż podany w ww. rozporządzeniu stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.

Wykonanie obowiązków nakazanych w powyższej decyzji zostało uzasadnione prawnie w oparciu o przepisy przeciwpożarowe podane w podstawach prawnych.

O wykonaniu nałożonych niniejszą decyzją obowiązków prosimy o pisemne poinformowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu.

### POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu przy ul. Masztalarskiej 3 za pośrednictwem Komendanta Miejskiego PSP w Kaliszu ul. Nowy Świat 40-42 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.



KOMENDANT MIEJSKI  
Państwowej Straży Pożarnej  
z upoważnieniem  
*B. Burzyński*  
bryg. m. p. *Marek Burzyński*  
ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO  
Państwowej Straży Pożarnej

Otrzymują:

1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kaliszu  
ul. Kościuszki 6  
62-800 Kalisz.
2. Komenda Miejska PSP w Kaliszu a/a. 2 egz.

s.k.





Komendant Miejski  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Kaliszu

Nr PZ.5580.58.5.2014

4025		Znak sprawy	
ST		L.dz.	
Zał.		Wpłynęło	
17.10.2014		DNIA	
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KALISZU			

*[Handwritten signature]*

DECYZJA nr 49 /2014

Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu

z dnia 15 października 2014 r.

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1, art. 27 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1340 z późn. zm.) oraz art. 154 § 1 w związku z art. 104 i art. 107 § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z wnioskami strony z dnia 18 czerwca 2014 r. i 30 września 2014 r. o zmianę terminu wykonania obowiązku określonego w punkcie 1 Decyzji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu nr 102/2013 z dnia 4 października 2013 roku, dotyczącego dostosowania warunków ewakuacji do obecnie wymaganych przepisami przeciwpożarowymi lub zastosowania rozwiązania zamiennego, w związku brakiem wyposażenia ewakuacyjnych klatek schodowych (klatki głównej i klatki w oficynie) w urządzenie zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu w budynku Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Kaliszu, ul. Kościuszki 6, 62-800 Kalisz

zmieniam decyzję Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu nr 102/2013 z dnia 4 października 2013 r., w ten sposób, iż:

**termin wykonania obowiązku określonego w punkcie 1 w/w Decyzji wyznaczam na dzień 30 listopada 2016 r.**

#### UZASADNIENIE

W pismach z dnia 18 czerwca 2014 r. i 30 września 2014 roku strona zwróciła się o zmianę Decyzji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu nr 102/2013 z dnia 4 października 2013 r., polegającą na przedłużeniu terminu realizacji obowiązku zawartego w punkcie 1 na IV kwartał 2016 r. Strona poinformowała o zleceniu wyceny przedsięwzięcia polegającego na wyposażeniu ewakuacyjnych klatek schodowych (klatki głównej i klatki w oficynie) w urządzenie zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu i określiła, iż prace te zostaną zrealizowane we wskazanym terminie.

Z uwagi na powyższy fakt, uwzględniając ważny interes strony rozstrzygnięto jak w sentencji. Informuje jednocześnie, iż przesunięcie terminu realizacji powyższego obowiązku na odległy termin, powoduje, iż nowo wyznaczona data będzie terminem ostatecznym niepodlegającym dalszej prolongacie.

## POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu przy ul. Masztalarskiej 3 za pośrednictwem Komendanta Miejskiego PSP w Kaliszu ul. Nowy Świat 40-42 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.



KOMENDANT MIEJSKI  
Państwowej Straży Pożarnej

st. bryg. mgr inż. Włodzisław Prokop

### Otrzymują:

1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kaliszu  
ul. Kościuszki 6  
62-800 Kalisz.
2. Komenda Miejska PSP w Kaliszu a/a. 2 egz.

s.k.