



Grójec, dnia 11.03.2025

HKN.903.4.2025

ZBIORCZA ROCZNA
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
Numer 16/2025

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416),
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 537),
- § 20 i § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań prób wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez Publiczną Szkołę Podstawową w Kruszewie, gmina Pniewy i w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu z urządzenia **wodociągu lokalnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Kruszewie**, gmina Pniewy, zgodnie z wymaganiami do ww. rozporządzenia, przedstawionych w poniższej tabeli:

Data poboru	Punkt poboru próbki wody	Nr sprawozdania z badań	Laboratorium wykonujące badanie
14.02.2024	Kruszew 57A, gm. Pniewy Publiczna Szkoła Podstawowa	274/S z dnia 20.02.2024 r.	PSSE w Radomiu
12.06.2024		1084/S z dnia 20.06.2024 r.	PSSE w Radomiu
26.06.2024		1208/S z dnia 08.07.2024 r.	PSSE w Radomiu
04.09.2024		1030 z dnia 10.09.2024 r.	PSSE w Radomiu
04.10.2024		1178 z dnia 09.10.2024 r.	PSSE w Radomiu
09.10.2024		1826/S z dnia 18.10.2024 r.	PSSE w Radomiu
13.11.2024		1346 z dnia 20.11.2024 r.	PSSE w Radomiu

Data poboru	Punkt poboru próbki wody	Nr sprawozdania z badań	Laboratorium wykonujące badanie
25.11.2024	Kruszew 57A, gm. Pniewy Publiczna Szkoła Podstawowa	2107/S z dnia 10.12.2024 r.	PSSE w Radomiu
04.12.2024		2203/S z dnia 13.12.2024 r.	PSSE w Radomiu
11.12.2024		2255/S z dnia 20.12.2024 r.	PSSE w Radomiu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu stwierdza
przydatność wody do spożycia
z wodociągu lokalnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Kruszewie
o produkcji wody do 100 m³/dobę.

Uzasadnienie

Przeprowadzona analiza sprawozdań z badań próbek wody wymienionych w powyższej tabeli wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej w 2024 roku, przez Publiczną Szkołę Podstawową w Kruszewie, gmina Pniewy i badań wykonanych w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu z wodociągu lokalnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Kruszewie, gmina Pniewy, wykazała nieakceptowalny zapach i zanieczyszczenie mikrobiologiczne. Działania naprawcze (dezynfekcja i płukanie sieci) podjęte przez Gminę Pniewy, przyniosły poprawę jakości wody. Pobór wody w tym samym punkcie wykazał brak zanieczyszczenia mikrobiologicznego i akceptowalny zapach. Pozostałe parametry we wszystkich próbach wykazały zgodność w badanym zakresie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu stwierdza, że woda dostarczana przez wodociąg lokalny Publicznej Szkoły Podstawowej w Kruszewie, gmina Pniewy, zarządzany przez Publiczną Szkołę Podstawową w Kruszewie, gmina Pniewy jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Ocena niniejsza jest ważna do czasu wydania nowej oceny.

Ocenę jakości wody dla urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Publicznej Szkole Podstawowej w Kruszewie, gmina Pniewy, wydano w celu poinformowania jednostek samorządowych oraz konsumentów o jakości wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Grójcu

Bartłomiej Molenda

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kruszewie
2. Urząd Gminy Pniewy
3. aa

EP