Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Koninie

Konin, 2 listopada 2026 r.

ON-HK.9020.1144.2026

Sprawę prowadzi:	Sylwia Szymańska +48 63 220 99 08 sylwia.szymanska@sanepid.gov.pl

INFORMACJA


Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie z 02.11.2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla mieszkańców miejscowości: **Biele, Bronisława, Czamża, Dąbrowa, Nadjezioro, Olszewo, Kolonia Wierzbie, Płoszewo, Sompolinek, Szczerkowo, Sycewo, Wymysłowo, Zofia i miasto Sompolno** zlokalizowanych w strefie zaopatrzenia **Biele.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych wody ze strefy zaopatrzenia Biele informuje, że stwierdzono niezgodności z wartościami parametrycznymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748) w zakresie parametrów: mangan w ilości 56,4 µg/l (dopuszczalna wartość parametryczna 50 µg/l) i żelazo w ilości 355 µg/l (dopuszczalna wartość parametryczna 200 µg/l).

Stwierdzone niezgodności z wartościami parametrycznymi nie stwarzają istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów, mogą jedynie obniżać cechy organoleptyczne wody (powodować zmiany barwy, smaku, brunatne zabawienie armatury oraz przebarwienie bielizny podczas prania).

Woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze



Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnej aktualizacji.

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Koninie
Roman Wojskunowicz

/dokument podpisany elektronicznie/

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie
ul. Stanisława Staszica 16 | 62-500 Konin
tel. 632439052
Oddział Nadzoru | ul. Zygmunta Noskowskiego 4 | 62-510 Konin
tel. 632439051
sekretariat.psse.konin@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE: PL-82979-14657-FSUHE-30
BDO: 000134441