

ZAPYTANIE OFERTOWE

**zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przepisów ustawy
Prawo zamówień publicznych nie stosuje się dla zamówień, których wartość jest niższa
niż kwota 130 000 zł netto**

Zamawiający:

**Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim
ul. Warszawska 53, 82-100 Nowy Dwór Gdański**

zaprasza do złożenia ofert na:

Wykonanie rozbudowy instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii, w trybie zaprojektuj i wybuduj, o mocy nie mniejszej niż 17 kWp i nie większej niż 18,10 kWp, zlokalizowanej na wyznaczonym gruncie posesji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 53; 82-100 Nowy Dwór Gdański wraz z magazynem energii o pojemności minimalnej 31 kWh.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbudowy instalacji fotowoltaicznej, w trybie zaprojektuj i wybuduj, o mocy nie mniejszej niż 17 kWp i nie większej niż 18,10 kWp, zlokalizowanej na gruncie posesji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 53; 82-100 Nowy Dwór Gdański wraz z magazynem energii o pojemności minimalnej 31 kWh. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 „Opis Przedmiotu Zamówienia”.

2. Informacje dotyczące wizji lokalnej:

- Zamawiający przewidują możliwość przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej. Wszelkie koszty w tym zakresie ponosi wyłącznie Wykonawca.
- udział w wizji lokalnej możliwe będzie po wcześniejszym kontakcie z przedstawicielem Zamawiającego i wskazaniu przez Wykonawcę daty planowanej wizji lokalnej – osoba wskazana do kontaktu z wykonawcami.
- odbycie przez Wykonawcę wizji lokalnej nie jest obowiązkowe.

3. Termin realizacji zamówienia oraz płatność:

- Zamówienie należy zrealizować w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy.
- Płatność za wykonane zadanie nastąpi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

Za dotrzymanie terminu realizacji zamówienia uznaje się:

- Odbiór przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego, potwierdzony protokołem odbioru z wynikiem pozytywnym;
- Podłączenie instalacji do sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) oraz potwierdzenie jej odbioru przez OSD.

4. Okres gwarancji:

Zamawiający wymaga udzielenia rękojmi na wykonane zamówienie na okres co najmniej 2 lat oraz udzielenia gwarancji jakości na okres co najmniej 6 lat. Wymagany okres gwarancji producenta

na panele fotowoltaiczne: minimum 15 lat. Dodatkowo Zamawiający wymaga gwarancji mocy modułu fotowoltaicznego – minimum 87% liniowo po 30 latach eksploatacji. Pozostałe okresy gwarancyjne zgodne ze złożoną ofertą (załącznik nr. 2) oraz opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr. 1).

5. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Lp.	Kryterium	Waga
1	Cena oferty brutto (K_c)	85%
2	Okres gwarancji (K_g)	10%

Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru:

$$K = K_c + K_g$$

K – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w trzech kryteriach

K_c – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „cena oferty brutto”

K_g – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „okres gwarancji”

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w kryterium „cena oferty brutto” oraz „okres gwarancji”.

Kryterium „cena oferty brutto”

$$K_c = C : C_b \times 90 \text{ pkt}$$

gdzie:

K_c – Kryterium cena oferty brutto

C – Cena najniższa oferty brutto

C_b – Cena brutto badanej oferty

W kryterium „cena oferty brutto” oferent może uzyskać maksymalnie 90 punktów.

Kryterium „okres gwarancji”

Punkty w kryterium okres gwarancji przydzielone zostaną według następujących zasad:

- co najmniej 3 lata rękojmi na wykonane zamówienie – 2 punkty,
- co najmniej 8 lat gwarancji jakości – 5 punktów,
- co najmniej 15 lat gwarancji producenta na panele fotowoltaiczne – 1 punkt,
- minimum 87 % liniowej gwarancji mocy modułu fotowoltaicznego po 30 latach eksploatacji – 2 punkty.

W kryterium „okres gwarancji” oferent może uzyskać maksymalnie 10 punktów, składających się z poszczególnych okresów gwarancyjnych.

Gwarancja liczy się od daty ostatecznego, bezusterkowego, protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.

Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Oferent wynosi – 100 punktów.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się również innymi kryteriami ważnymi dla Zamawiającego z innych uzasadnionych powodów.

Jeżeli w postępowaniu dwie lub więcej ofert uzyska jednakową ilość punktów jako korzystniejsza zostanie wybrana oferta z niższą ceną. W sytuacji gdy jako najkorzystniejsze, zostaną złożone oferty, których cena będzie jednakowa, Zamawiający wezwie Oferentów, którzy je złożyli, do złożenia ofert dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż oferowane.

6. Sposób przygotowania oferty:

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta powinna być sporządzona na formularzu „Oferta” (wzór załącznik nr 2) oraz powinna zawierać wypełniony załącznik nr 1 „Opis Przedmiotu Zamówienia”. Oferta musi być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Oferenta.

Zaleca się, aby:

- a) wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane i parafowane przez osobę lub osoby umocowane prawnie do reprezentowania Oferenta,
- b) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty i w załącznikach do oferty były parafowane przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Oferenta,
- c) kartki oferty były zszyte, zbindowane lub trwale połączone w jedną całość inną techniką.

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć)
Adresat:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim ul. Warszawska 53 82-100 Nowy Dwór Gdański
OFERTA
Wykonanie rozbudowy instalacji fotowoltaicznej, w trybie zaprojektuj i wybuduj, o mocy nie mniejszej niż 17 kWp i nie większej niż 18,10 kWp, zlokalizowanej na gruncie posesji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 53, 82-100 Nowy Dwór Gdański wraz z magazynem energii o pojemności minimalnej 31 kWh.” – w ramach inwestycji pn. „SŁONECZNE DACHY w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim”.
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 6 sierpnia 2025 r. godz. 11 ⁰⁰

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę pod warunkiem, że:

- a) w przypadku zmiany oferty przekaże Zamawiającemu powiadomienie o zmianie oferty przed upływem terminu składania ofert. Koperta powinna być oznaczona jak oferta z dopiskiem „Zmiana”. Oferent nie może zmienić oferty, po upływie terminu składania ofert.
- b) w przypadku wycofania oferty przekaże Zamawiającemu powiadomienie o wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Pismo w sprawie wycofania oferty powinno być oznaczone „Wycofanie”. Oferent nie może wycofać oferty, po upływie terminu składania ofert.

Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie zwrócona do Oferenta.

7. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim ul. Warszawska 53, 82-100 Nowy Dwór Gdański w sekretariacie Komendy (I piętro) lub przesyłając ofertę drogą pocztową/kurier (decyduje data wpływu oferty) na wskazany adres Zamawiającego w terminie do dnia 5 sierpnia 2025 r. do godz. 15⁰⁰.

8. Termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 sierpnia 2025 r. o godz. 11⁰⁰ w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim ul. Warszawska 53.

9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami jest – Bereziuk Katarzyna

tel. +48 600 473 998, e-mail: katarzyna.bereziuk@straz.gda.pl

10. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

11. Warunki udziału w postępowaniu:

- nowa instalacja fotowoltaiczna wraz z magazynem energii musi być kompatybilna z istniejącą instalacją fotowoltaiczną.

12. Informacje dodatkowe

- Zgodnie z art. 257 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024r. poz. 1320), Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego .

- Wykonawca składając ofertę oświadcza, że zapoznał się z treścią zapytania cenowego i akceptuje bez zastrzeżeń jego wszystkie warunki.

.....
(podpis Komendanta Powiatowego PSP)

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia.

Załącznik nr 2 - Wzór druku „Oferta”.

Załącznik nr 3 - Projekt Umowy.

Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna.