



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku

Białystok, 19 marca 2026 r.

Znak sprawy: HK.903.118.2026

Ocena obszarowa jakości wody oraz szacowanie ryzyka zdrowotnego konsumentów na terenie gminy Juchnowiec Kościelny za rok 2025

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku realizuje monitoring parametrów grupy A oraz monitoring parametrów grupy B w wodociągach znajdujących się na terenie gminy Juchnowiec Kościelny.

1. Są to następujące wodociągi:
 - Juchnowiec Kościelny,
 - Wojszki,
 - Kleosin,
 - Ignatki-Osiedle,
 - Suraż,
 - Białystok,
 - indywidualne ujęcie wody CHM Sp. z o.o. w Lewickich
2. Przedsiębiorstwa wodociągowe odpowiedzialne za jakość wody:
 - Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym, ul. Lipowa 10, 16-060 Juchnowiec Kościelny;
 - Wodociąg Podlaskie Sp. z o.o. ul. Elewatorska 31 15-620 Białystok;
 - Wodociąg Białostockie Sp. z o.o., ul. Młynowa 52/1, 15-404 Białystok;
 - CHM Sp. z o.o. w Lewickich, Lewickie 3B, 16-061 Juchnowiec Kościelny
3. Obsługiwane miejscowości:
 - wodociąg Juchnowiec Kościelny – Biele, Bogdanki, Brończany, Dorożki, Hermanówka, Hołówki Małe, Hołówki Duże, Janowicze, Janowicze-Kolonia, Juchnowiec Kościelny, Juchnowiec Dolny, Juchnowiec Górny, Klewinowo, Kopłany, Lewickie, Lewickie-Kolonia, Lewickie Stacja, Niewodnica Nargielewska, Niewodnica Nargielewska-Kolonia, Ogrodniczki, Rumejki, Rostoły, Simuny, Solniczki, Stanisławowo, Szerenosy, Tryczówka, Wólka, Złotniki;
 - wodociąg Wojszki – Wojszki, Kożany, Czerewki, Zajączki, Zalesie, Pańki;
 - wodociąg Kleosin – Horodniany, Hryniewiczze, Ignatki, Kleosin, Kolonia Kopłany, Księżyno, Kolonia Księżyno, Olmonty, Śródlęcie, Izabelin;
 - wodociąg Ignatki Osiedle – Ignatki Osiedle;
 - wodociąg Suraż – Baranki;
 - wodociąg Białystok – Stanisławowo (część);
 - indywidualne ujęcie wody CHM Sp. z o.o. w Lewickich - zaopatruje pracowników CHM Sp. z o.o. w Lewickich
4. Liczba ludności zaopatrywana przez ww. wodociągi:
 - wodociąg Juchnowiec Kościelny – 5771 osób;
 - wodociąg Wojszki – 341 osób;
 - wodociąg Kleosin – 9553 osób;
 - wodociąg Ignatki Osiedle – 1447 osób;
 - wodociąg Suraż – 94 osoby;
 - wodociąg Białystok – 12 osób



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku
ul. Warszawska 57A, 15-062 Białystok
tel. +48 85 732 52 36
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-60635-78513-UICBE-35
www.gov.pl/web/psese-bialystok

5. Liczba zbadanych w ciągu roku próbek wody w poszczególnych wodociągach oraz jej jakość:

- **wodociąg Juchnowiec Kościelny** – 9 próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej (7 próbek wody – monitoring parametrów grupy A, 2 próbki wody – monitoring parametrów grupy B) oraz 1 próbka wody w ramach nadzoru realizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku (monitoring parametrów grupy B); Jedna próbka nie spełniała wymagań określonych w obowiązujących aktach prawnych dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z uwagi na ponadnormatywną wartość jonu amonowego. Po dokonaniu czynności naprawczych administrator wodociągu przedstawił wyniki badań zgodne z ww. rozporządzeniem; pozostałe próbki spełniały obowiązujące wymagania;
- **wodociąg Wojszki** – 2 próbki wody w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie monitoringu parametrów grupy A oraz 1 próbkę wody w ramach nadzoru realizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku (monitoring parametrów grupy B); wszystkie próbki wody odpowiadały wymaganiom ww. rozporządzenia.
- **wodociąg Kleosin** – 9 próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej (7 próbek wody – monitoring parametrów grupy A, 2 próbki wody – monitoring parametrów grupy B) oraz 1 próbkę wody w ramach nadzoru realizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku (monitoring parametrów grupy B); wszystkie próbki spełniały obowiązujące wymagania
- **wodociąg Ignatki Osiedle** – 5 próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej (4 próbki wody – monitoring parametrów grupy A, 1 próbka wody – monitoring parametrów grupy B) oraz 1 próbkę wody w ramach nadzoru realizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku (monitoring parametrów grupy A).
- **wodociąg Suraż** – nie pobierano próbek na terenie gminy Juchnowiec Kościelny;
- **wodociąg Białystok** – nie pobierano próbek na terenie gminy Juchnowiec Kościelny.
- **indywidualne ujęcie wody CHM Sp. z o.o. w Lewickich** - 2 próbki wody w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie parametrów gr A oraz 1 próbkę wody w ramach nadzoru realizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku (monitoring parametrów grupy A); wszystkie próbki spełniały obowiązujące wymagania.

W przypadku niewłaściwej jakości wody, po przeprowadzeniu działań naprawczych przez administratora wodociągu, każdorazowo pobierano próbkę w ramach kontroli sprawdzającej przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku.

Lp.	Nazwa wodociągu	Wielkość produkcji [m ³ /dobę]	Jakość wody stan na 31.12.2025r.	Przekroczone wartości parametrów (w ciągu roku)	Prowadzone postępowanie (w ciągu roku)	Działania naprawcze	Uzdatnianie wody (metody)
1.	wodociąg Juchnowiec Kościelny	1158, 3	przydatn a do spożycia	jon amonu - 17 dni	woda była jednokrotnie kwestionowana, po przeprowadze niu działań naprawczych strona przedstawiła wynik badania wody potwierdzający jej właściwą jakość, wydano decyzję umarzającą	płukanie sieci wodociągo wej	napowietrza nie, odżelazianie
2.	wodociąg Wojszki	29	przydatn a do spożycia	brak	brak	brak	napowietrza nie, odżelazianie
3.	wodociąg Kleosin	1528	przydatn a do spożycia	brak	brak	brak	napowietrza nie, odżelazianie
4.	wodociąg Ignatki Osiedle	170	przydatn a do spożycia	brak	brak	brak	filtracja, odżelazianie, odmangania nie, napowietrza nie, dezynfekcja promieniow aniem UV
5.	wodociąg Suraz	15,67	przydatn a do spożycia	brak	brak	brak	odżelazianie, napowietrza nie
6.	wodociąg Białystok	89,07	przydatn a do spożycia	chloraminy - 19 dni	woda była jednokrotnie kwestionowana, wydano jedną decyzję umarzającą; strona przedstawiła wynik badania wody	płukanie sieci wodociągo wej	SUW Pietrasze- Wasilków: utlenianie wstępne, filtracja, koagulacja objętościo wa,

					potwierdzający jej właściwą jakość		ozonowanie pośrednie, sorpccja, dezynfekcja; SUW Jurowce: utlenianie wstępne, filtracja, dezynfekcja
7.	indywidualne ujęcie wody CHM Sp. z o.o. w Lewickich	23	przydatn a do spożycia	nie dotyczy	nie dotyczy	płukanie, dezynfek cja sieci	odżelazianie, regulacja twardości

6. Wpływ ponadnormatywnych parametrów na zdrowie

Jon amonu występuje w ww. wodociągu jako składnik naturalny w wodzie surowej. Zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia WHO, jon amonu pochodzenia naturalnego nie ma bezpośredniego wpływu na zdrowie. Produkty rozkładu podwyższonych chloramin w wodzie przeznaczonej do spożycia mogą być toksyczne, a narażenie na nie może wywołać objawy astmatyczne. Jednakże w ww. przypadku przekroczenie było nieznaczne i krótkotrwałe oraz nie miało bezpośredniego wpływu na zdrowie konsumentów.

7. Zgłoszone reakcje niepożądane – nie zgłoszono reakcji niepożądanych.

Po przeanalizowaniu wyników oceny jakości wody za rok 2025 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku nie stwierdza zagrożeń dla mieszkańców gminy Juchnowiec Kościelny w związku z zaopatrzeniem jej mieszkańców w wodę przez wodociągi: Juchnowiec Kościelny, Wojszki, Kleosin, Ignatki Osiedle, Suraż, Białystok, indywidualne ujęcie wody CHM Sp. z o.o. w Lewickich.

Z wyrazami szacunku

**Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Białymstoku**

Urszula Połowianiuk

Specjalista epidemiolog

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/