KOMUNIKAT NR 30/2026


Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 października 2026 r. dotyczący braku przydatności wody do spożycia przez ludzi z systemu zaopatrzenia w wodę Dobrosułów zaopatrującego w wodę miejscowość Dobrosułów (gmina Bytnica, powiat krośnieński).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Odrzańskim po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w punkcie zgodności w dniu 27 października 2026 r. z systemu zaopatrzenia w wodę Dobrosułów stwierdził, że jakość wody w badanej próbce wody nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r., poz. 748). Badania laboratoryjne wykazały obecność bakterii grupy coli w ilości 11 jtk/ 100 ml wody (dopuszczalna wartość parametru wynosi 0 jtk/100 ml wody) oraz enterokoków jelitowych w ilości 1jtk/100ml (dopuszczalna wartość parametru wynosi 0 jtk/100 ml wody).

W związku z powyższym stwierdzony został brak przydatności wody do spożycia.

W związku z zaistniałą sytuacją należy przestrzegać poniższych wskazówek:
- **woda z kranu nie może być spożywana ani używana do przygotowywania posiłków,**
- **woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych,**
- **woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień,**
- **woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych tj. WC**

Dostawca wody prowadzi działania naprawcze polegające m.in. na dezynfekcji wody oraz płukaniu sieci wodociągowej, co może spowodować zmiany jakości wody (w tym barwy, mętności, smaku i zapachu)



Dostawca wody został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła wody.
Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Krośnie Odrzańskim
mgr Krystyna [illegible]