


KOMUNIKAT Z DNIA 24.07.2025 r.
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO WE WŁOCŁAWKU
DOTYCZĄCY WODOCIĄGU BRZEŚĆ KUJAWSKI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku informuje, że w próbkach wody pobranych w dniu 17.07.2025 r. w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządzającego wodociągiem, po zakończeniu działań naprawczych oraz w dniu 21.07.2025 r. w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku, z wodociągu Brześć Kujawski, zaopatrującego ok. 6785 mieszkańców miejscowości: Brześć Kujawski, Falborek, Falborz, Falborz-Kolonia, Guźlin, Jaranówek, Jądrówce, Kąkowa Wola, Kąkowa Wola-Parcele, Kuczyna, Miechowice, Miechowice Duże, Pikutkowo, Redecz Krukowy, Sokołowo-Parcele, Starobrzaska Kolonia, Stary Brześć nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli, *Escherichia coli*, enterokoków kałowych, ani nieprawidłowych zmian w ogólnej liczbie mikroorganizmów w 22°C.

Woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294). W związku z powyższym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Brześć Kujawski. Z wody można korzystać **bez ograniczeń**.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
we Włocławku
Zofia Ziółkowska

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

W przypadku pytań należy kontaktować się z Zakładem Usług Komunalnych Al. Władysława Łokietka 1, 87-880 Brześć Kujawski – Tel.: (54) 252-12-06 lub Urzędem Miejskim w Brześciu Kujawskim – Tel.: (54) 231-63-10