



K O M U N I K A T Nr 2

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.

z dnia 12.03.2025 r.

w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia

z wodociągu publicznego w Zdroisku (gm. Kłodawa) zaopatrującego miejscowości :

Zdroisko, Santoczno, Rybakowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp., na podstawie analizy sprawozdań z badań próbek wody z sieci wodociągu publicznego w Zdroisku pobranych w dniach 26.02.2025 r. oraz 10.03.2025 r. w ramach kontroli wewnętrznej oraz nadzoru sanitarnego, informuje, że jakość wody podawanej z w/w wodociągu nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) pod względem mikrobiologicznym (bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 22 st. C po 72h). Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w ww. rozporządzeniu.

Woda jest warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu. Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń.

UWAGA: Wodę należy **gotować przez minimum 2 minuty**, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i splukiwania toalet.

2 min.



Administrator wodociągu został zobowiązany do podjęcia natychmiastowych działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody niedezynfekowanej do obowiązujących wymagań.

Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie.

Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania.