



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TORUNIU**


Toruń, dnia 08.11.2024 r.

**Komunikat
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu
z dnia 08.11.2024 r.**


**w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z Wodociągu Chelmża**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu informuje, że w badaniach wody z wodociągu zaopatrującego miejscowość Chelmża, powiat toruński, stwierdzono przekroczenia wartości parametrycznej manganu i żelaza.

Może to pogarszać wygląd i smak wody, ale nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów. W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia. Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)



**zastępca
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Toruniu**


Katarzyna Kapłanowska

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W TORUNIU**

ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń
sekretariat.psse.torun@sanepid.gov.pl; www.gov.pl/psse-torun

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się pod adresem: www.gov.pl/psse-torun/klauzula-informacyjna