



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie

PSK.9020.97.3.2026  
Brzozów, 21.05.2026

## **Komunikat w sprawie braku przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zaopatrującego budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Nozdrzu 63**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie na podstawie sprawozdania cząstkowego z badania próbki wody (nr POL.HK.9052.1.236.2026 z 21.05.2026 r.) informuje odbiorców wody z wodociągu zaopatrującego budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Nozdrzu 63, że jakość wody nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) ze względu na obecność **bakterii grupy coli w ilości 43 jtk/100 ml** przy dopuszczalnej wartości 0 jtk/100 ml.

### **Woda, w której stwierdzono obecność bakterii grupy coli może stwarzać zagrożenie dla zdrowia konsumentów.**

W związku z powyższym woda nie nadaje się do spożycia przez ludzi w tym: picia, przygotowywania posiłków i potraw, płukania jarzyn, warzyw, owoców, produkcji żywności, mycia naczyń mających kontakt z żywnością, higieny ciała i jamy ustnej. Woda może być używana wyłącznie do celów sanitarnych (prace porządkowe, sputkiwania toalet).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie po przeanalizowaniu wyniku badania wody wydał 21.05.2026 r. decyzję, w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi i zobowiązał Gminę Nozdrzec do podjęcia działań naprawczych mających na celu doprowadzenie wody z wodociągu do wymagań przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie o zmianie sytuacji powiadomi odrębnym komunikatem.



Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Brzozowie  
Agata Karamus  
Z-ca Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Brzozowie  
/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie  
ul. Moniuszki 17 | 36-200 Brzozów  
+48 13 43 414 59  
adres e-mail: psse.brzozow@sanepid.gov.pl  
adres e-Doręczeń: AE:PL-66678-13218-HAJGC-32