



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie

HK.9022.2.333.2026.AP
Ostróda, 2026-08-07

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie

z 07.08.2026 r.

dla użytkowników wewnętrznego systemu wodociągowego Szpitala Miejskiego w Morągu - ciepła woda użytkowa.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie informuje, że 28.07.2026 r. pobrano w ramach kontroli wewnętrznej po przeprowadzeniu działań naprawczych, próby wody do badań z wewnętrznego systemu wodociągowego Szpitala Miejskiego w Morągu.

Na podstawie wyników badań mikrobiologicznych próbek wody stwierdzono poprawę względem ostatnich wyników, niemniej obecność bakterii grupy *Legionella* utrzymuje się na poziomie 2500 jtk/l, przy zalecanym poziomie poniżej 1000 jtk/l. W związku z powyższym stwierdza się

średni poziom zanieczyszczenia bakteriami z rodzaju *Legionella*.

Legioneloza jest chorobą układu oddechowego, wywoływaną przez bakterie *Legionella*, które mogą przeżyć w wodzie o bardzo różnej temperaturze (od 20-50°C). Najczęstszą drogą zakażenia jest wdychanie skażonego aerozolu. Do zakażenia może dochodzić również m.in. przez zachłyśnięcie się skażoną wodą.

Najbardziej narażone są osoby powyżej 50. roku życia, szczególnie palacze oraz osoby z osłabionym układem odpornościowym. Do grup podwyższonego ryzyka należą także pacjenci z przewlekłymi chorobami płuc, osoby starsze oraz hospitalizowane.

Nakazano kontynuowanie działań naprawczych.

Komunikat obowiązuje do odwołania.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
ul. Tadeusza Kościuszki 2 | 14-100 Ostróda
+48 896460870
adres e-mail: psse.ostroda@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-30746-98721-JDTFC-17