

Malbork, dnia 1 września 2023 r.

SE.NS.30.4421.259.2023.IK

Gminny Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Ludwika Solskiego 1
82 - 200 Malbork

DECYZJA

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 338), art. 10 pkt 1, art. 334 pkt 8, art. 335 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1478), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 537), § 3 ust. 3, § 4 ust. 1 pkt 1, § 21 ust. 1 pkt 4, § 26 ust. 1 pkt 3 ust. 2, zał. 1A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) zwany dalej k.p.a., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku po przeanalizowaniu cząstkowego sprawozdania z badań nr 943A/521/23 z dnia 1.09.2023 r. próbki wody do spożycia pobranej w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego w dniu 29.08.2023 r. w punkcie zgodności w budynku nr 2H w miejscowości Kamienica.

stwierdza

brak przydatności wody do spożycia w wodociągu publicznym Kamienica oraz

nakazuje:

Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Ludwika Solskiego 1, 82 – 200 Malbork

1. Bezzwłocznie podjąć działania naprawcze w celu doprowadzenia jakości wody z w/w wodociągu do wymagań określonych w załączniku nr 1 część A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
2. Bezzwłocznie poinformować odbiorców wody o braku przydatności wody do spożycia (Komunikat PPIS w Malborku z dnia 1.09.2023 r.). Woda może być używana wyłącznie do celów porządkowych.
3. Zapewnić wszystkim odbiorcom wodę o właściwych parametrach z zastępczego źródła (beczkowóz, woda butelkowana).
4. Przedstawić tut. Inspektorowi Sanitarnemu informacje o przyczynie niezgodności z wymaganiami oraz plan działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji.
5. Po zakończeniu działań naprawczych przedstawić Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Malborku wyniki badania wody.

Niniejszej decyzji w pkt. 1, 2, 3 **nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności** zgodnie z art. 108 § 1 k.p.a., gdyż jest to niezbędne ze względu na ochronę życia i zdrowia ludzi. Termin realizacji pkt. 4 określa się do dnia 5 września 2023 r.

Uzasadnienie

W dniu 29.08.2023 r. upoważniony przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku dokonał w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego poboru próbek wody w punkcie zgodności tj. budynku mieszkalnym nr 2H w Kamienicy zaopatrywanym przez wodociąg publiczny Kamienica. W wyniku przeprowadzonych badań mikrobiologicznych w Laboratorium Badań Wody WSSE w Gdańsku stwierdzono, że jakość wody w badanej próbce nie odpowiada normom sanitarnym rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) ze względu na obecność bakterii Enterokoków w ilości 2 jtk/ 100 ml. Dopuszczalny zakres liczby bakterii Enterokoków wynosi 0 jtk/100 ml. Sprawozdanie cząstkowe z badań nr 943A/521/23 sporządzono w dniu 1.09.2023 r.

W związku z powyższym w dniu 1.09.2023 r. PPIS w Malborku poinformował telefonicznie zarządcę wodociągu publicznego Kamienica o ww. przekroczeniu Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Ludwika Solskiego 1 w Malborku, który zobowiązał się podjąć natychmiastowe działania mające na celu ustalenie przyczyny nieprawidłowej jakości wody i doprowadzenie jej do odpowiednich norm sanitarnych.

Do czasu doprowadzenia jakości wody do spożycia do obowiązujących norm sanitarnych należy zapewnić mieszkańcom zastępcze źródła wody do spożycia o odpowiedniej jakości zdrowotnej.

Wodociąg Publiczny Kamienica zaopatruje w wodę miejscowość Kamienica. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę wynosi 129 osób.

Obecność Enterokoków w wodzie do spożycia przez ludzi może wskazywać na uszkodzenie systemu dystrybucji. Enterokoki mogą powodować m.in. zapalenia dróg moczowych, osłabienie. Wykorzystywanie wody zanieczyszczonej bakteriami do picia lub przygotowywania posiłków może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia osób z niej korzystających.

W związku z § 21 ust. 1 pkt 4 w/w rozporządzenia PPIS w Malborku stwierdza brak przydatności wody do spożycia z przedmiotowego wodociągu.

Jednocześnie na podstawie § 21 ust. 7 PPIS w Malborku nakazuje podjęcie skutecznych działań naprawczych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Ludwika Solskiego 1, 82 – 200 Malbork.

Na podstawie § 26 ust. 1 pkt 3 w/w rozporządzenia stwierdzającego brak przydatności wody do spożycia, zobowiązuje zarządzającego wodociągiem do poinformowania konsumentów o jakości wody oraz zaleceniach dotyczących możliwości korzystania z wody lub ograniczeniach, jakim to korzystanie powinno podlegać.

Niniejsza decyzja wypełnia obowiązek zawarty w § 21 ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Biorąc pod uwagę powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku orzekł jak w sentencji.

Zgodnie z art.10 §2 k.p.a. odstąpiono od umożliwienia wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w związku z bezpośrednim zagrożeniem zdrowia ludzkiego.


Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Dębinki 4, 80-211 Gdańsk, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a § 1 k.p.a. w trakcie biegu terminu na wniesienie odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Zgodnie z art. 127a § 2 k.p.a. z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o Inspekcji Sanitarnej w związku z art. 130 § 3 pkt. 2 k.p.a.

W wyniku niewykonania obowiązków ustalonych w decyzji zostaną podjęte czynności egzekucyjne na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 479 ze zm.).



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Malborku
Elżbieta Zybko

Otrzymują:

I. Jako strony w sprawie (za potwierdzeniem odbioru):

1. Gminny Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Ludwika Solskiego 1
82 – 200 Malbork
gzkimmalbork@wp.pl

II. Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Malbork
ul. Ceglana 7
82 – 200 Malbork
sekretariat@gmina.malbork.pl
2. Starosta Powiatu Malborskiego
Pl. Słowiański 17
82 – 200 Malbork
starostwo@powiat.malbork.pl
3. aa



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W MALBORKU**

KOMUNIKAT

z dnia 1 września 2023 r.

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku

w sprawie braku przydatności wody do spożycia przez ludzi

**pochodzącej z wodociągu publicznego Kamienica zaopatrującego w wodę miejscowość
Kamienica**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku informuje, iż została wydana decyzja stwierdzająca brak przydatności wody do spożycia przez ludzi znak SE.NS.30.4421.259.2023.IK z dnia 1.09.2023 r. dla wodociągu publicznego Kamienica ze względu na stwierdzoną obecność bakterii enterokoków w punkcie zgodności 2 jtk/100 ml (wartość dopuszczalna 0 jtk/100 ml).

Informuje się mieszkańców:

- Woda z kranu nie nadaje się do picia i przygotowywania posiłków,
- Woda z kranu nie może być używana do higieny osobistej (mycia zębów, kąpieli itp.)
- Woda może być używana wyłącznie do celów gospodarczych (splukiwania toalet, mycia podłóg, itp.);



- Zgodnie z informacją uzyskaną od zarządcy wodociągu trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
- Zobowiązano zarządcę wodociągu do niezwłocznego zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia mieszkańców w/w miejscowości w wodę.

Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Malborku
Elżbieta Zybko

