



**KOMUNIKAT nr 1/2021
z dnia 10 czerwca 2021 r.**

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kędzierzynie – Koźlu
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi**

**dotyczy miejscowości: Stare Koźle, Brzeźce
zaopatrywane z wodociągu Stare Koźle**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie - Koźlu po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne oraz pobranych przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w ramach kontroli urzędowej stwierdził, że woda spełnia wymagania pod względem parametrów mikrobiologicznych oraz fizykochemicznych zgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Woda może być wykorzystywana do celów spożywczych i gospodarczych



Czasowo do sieci wodociągowej podawany jest środek dezynfekcyjny, tj. podchloryn sodu w ilości gwarantującej utrzymanie na sieci chloru wolnego na poziomie nie wyższym niż 0,3 mg/l, może to spowodować nieznaczne zmiany zapachu i smaku wody, ale nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi.

**Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Kędzierzynie-Koźlu**

**Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego**
Boczulak
mgr Beata Boczulak