



KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie
z dnia 14 sierpnia 2026 roku

w sprawie pogorszenia się jakości wody wynikającej z niezgodności z wartością parametryczną
manganu w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w m. Sieniawa
zaopatrującego miejscowość Sieniawa, gm. Łagów, powiat świebodziński

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świebodzinie, na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w dniach 3 lipca, 15 lipca i 21 lipca 2026 r., stwierdził niezgodność z wartością parametryczną dla manganu.


W badanych próbkach stwierdzono mangan w ilości:

- ☐ $83,0 \pm 19,3 \mu\text{g/l}$ – w punkcie zgodności w Stacji Uzdatniania Wody w Sieniawie,
- ☐ $53,4 \pm 8,1 \mu\text{g/l}$ – w punkcie zgodności w budynku mieszkalnym w Sieniawie,

przy najwyższej dopuszczalnej wartości $50 \mu\text{g/l}$, określonej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2026 r. poz. 748).

Zmiany te mogą ujemnie wpływać na wygląd i smak wody, ale nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

**Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do
celów spożywczych i gospodarczych.**



Agnieszka Woźniczka
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świebodzinie
/dokument podpisany elektronicznie/

Dostawca wody został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania