



**Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Gołdapi**

HK.9020.4.55.2025

Gołdap, 02 grudnia 2025 r.

GoldMedica Spółka z o.o.
ul. Słoneczna 7, 19-500 Gołdap

Dotyczy: komunikatu w sprawie jakości wody ciepłej z instalacji wewnętrznej w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Gołdapi, ul. Słoneczna 7b, 19-500 Gołdap.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi informuje, że w badaniu jakości wody ciepłej z instalacji wewnętrznej w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Gołdapi, ul. Słoneczna 7b, 19-500 Gołdap w kierunku bakterii *Legionella* sp. stwierdzono przekroczenie. Wobec powyższego nie należy korzystać z wody ciepłej z pryszniców oraz innych urządzeń wytwarzających aerozol wodno-powietrzny w wyżej wymienionym budynku do czasu przywrócenia jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z ww. rozporządzeniem.

Informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Z wyrazami szacunku

mgr inż. Grażyna Mentel
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Gołdapi

/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLIĄ O PRZYSZŁOŚCI**

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gołdapi
ul. Wolności 11, 19-500 Gołdap
+48 87 6151547
adres e-mail: psse.goldap@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-53270-62181-IEIGB-25