

WYKAZ KOTŁÓW OPALANYCH GAZEM ZIEMNYM

Lp.	Jednostka/adres	Typ kotła c.o. dane techniczne	Uwagi	Osoba do kontaktu
1.	2402 US w Będzinie ul. Józefa Retingera 1, 42-500 Będzin	Viessman Paromat Simplex PS013 - numer seryjny: 732405900093710, - charakter produkowanego ciepła: cwu, - rodzaj komory spalania: zamknięta, - sposób podania palnika: palnik nadmuchowy Viessmann, - wentylacja: TAK – grawitacyjna, - klasa kotła: b.d., - moc kotła: 130 kW, - rok produkcji: 2000, - pompy: Grundfoss UPED 50-60/F, - naczynia przeponowe: Reflex NG 35, - zawory bezpieczeństwa: SYR 1915/3 bar/42, Syr 1915/3 bar/20, - czujnik: SYR 933.1, - sterownik Viessmann Trimatik,		Barbara Cichoń 32/ 762 77 82
2.	2406 US w Chorzów ul. Armii Krajowej 5, 41-506 Chorzów	Viessman Paromat Duplex -2 szt. - numer seryjny: Nr TR 730848102341, Nr TR 730094910200 - Wymiennik Secespol LC 110-40-Z - rodzaj komory spalania: zamknięta, - sposób podawania palnika: palnik nadmuchowy, - wentylacja: TAK, grawitacyjna, - klasa kotła: b.d., - moc 225 kW każdy, - charakter produkowanego ciepła: co, - rok produkcji: 1994, - pompy: Wilo Stratos 65/1-9, Wilo Stratos 65/1-12, Wilo Yonos		Ewa Pawlas 32/ 349 73 12

		Pico 25/1-6, Wilo Yonos Maxo 30/0,5-7, Wilo Yonos Maxo 30/0,5-7, - naczynie przeponowe: Reflex N250, - zawór bezpieczeństwa: SYR 195/3 bar, - czujnik: SYR 932.1 – 2 szt., - filtry: DN 40, DN 50 x 2 szt., - sterowniki: Dekamatik – HK1, Dekamatik –D2 Euroster Uni 3		
3.	2407 US w Cieszynie ul. Kraszewskiego 4, 43-400 Cieszyn	Kocioł HOVAL AG, FL-9490 VADUZ x 2 szt. - nr. seryjny: 601507900474, 60150790050 - moc kotła: 125 kW każdy, - rodzaj komory spalania: zamknięta, - charakter produkowanego ciepła; co-cwu, - klasa kotła: brak informacji, - wentylacja: TAK/NIE, - sposób podawania paliwa: gazowy, - rok produkcji: 2006, - rok instalacji: brak danych. - naczynie przeponowe: Reflex N140, Reflex D25 - wymiennik ciepła SWX20EU13Z04055: Kospel SW-200, data produkcji: 28.04.2022 - podgrzewacz wody: Typ ER200, - sterownik na kotle: Viessmann Vitotrol 100 GC1, - sterownik kotłowni (naścienny): Viessmann Vitotrol 223		Barbara Bromnik 33/ 852 63 16
4.	Izba Administracji Skarbowej w Cieszynie ul. Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego 11, 43-400 Cieszyn	Brejte WGB - moc kotła: 90 kW, - rodzaj komory spalania: zamknięta, - charakter produkowanego ciepła; co-cwu*, - klasa kotła: brak informacji*, - wentylacja: TAK, - sposób podawania paliwa: gazowym, - rok produkcji: 2021, - rok instalacji: 2021,		Krzysztof Kukuczka 33/ 857 63 71

		- naczynie przeponowe: Reflex NG8, Reflex NG50, Reflex NG12, - sprzęgło hydrauliczne, - podgrzewacz wody o pojemności 200l, - pompa obiegowa: 3 szt.		
5.	333000 Śląski Urząd Celno-Skarbowy w Częstochowie ul. Marsz. Edwarda Rydza-Śmigłego 26	Viessman Vitocrosal 300 - palnik gazowy VM- 3, - pompa obiegowa: Willo Stratos 40/1-10, - zawór 3-drożny: DANFOSS 40, - naczynie przeponowe: Reflex NG 100, - moc 134 kW,		Justyna Żak 34/ 377 89 01 Szymon Zych 34/ 377 89 05
6.	2419 US w Lublińcu ul. Paderewskiego 7b, 42-700 Lubliniec	DeDitrich GT338 - numer seryjny: 001344929/1, - palnik gazowy: G 303, - moc 230kW, - zawór regulacyjny: AMB		Marcin Gabryel 34/ 352 83 17
7.	2420 US w Mikołowie ul. Prof. Maksymiliana Huberta 4, 43-190 Mikołów	Vitomoduł Vitodens 200-W 2 x 2 szt. - nr. seryjny: 7571045102687126, 7571045102687122, - moc kotła: 99 kW każdy, - rodzaj komory spalania: zamknięta, - charakter produkowanego ciepła; co, - klasa kotła: brak informacji*, - wentylacja: TAK, - sposób podawania paliwa: gazowy, - rok produkcji: 2021, - rok instalacji: 2021, - naczynie przeponowe: Retley NG8 x2 szt., Retley NG200, - pompa obiegowa: 7 szt., - regulator kaskadowy: Vitotronic 300K, - zawór bezpieczeństwa: SYR 1915 DN20 x2 szt. - odmulacz sieciowy: 1 szt., - sterownik: Sterownik TECH 13 + 11M		Iwona Grzechowiak 32/ 324 62 19

8.	2401US w Mysłowicach ul. Mickiewicza 4, 41-400 Mysłowice	VICTRIX PRO 80 2 ERP 2 x 2 szt		Monika 32/ 317 23 25	Goj
9.	2422 US w Myszkowie ul. Pułaskiego 68, 42-300 Myszków	Radan RD 7 - numer seryjny: 4082702, - moc 169 kW, - palnik gazowy Giersh RG30-Z-L, - pompa obiegowa GRUNDFOSS Magma, - zawór regulacyjny 3-drożny Siemens SQX32, - naczynie wzbiorcze Reflex N 200, - ASBG Gazex MDF-Z, - zawór bezpieczeństwa 1" 3 bar, - zawór bezpieczeństwa: SYR, - pompa: Wilo Stratos 10/1-6,		Aneta Skrzypiciel 34/ 315 15 34	
10.	2424 US w Pszczynie ul. 3 Maja 4, 43-200 Pszczyna	Buderus, Logano GE 315 - nr seryjny: 05620675-00-4168-1414, - moc kotła: 140 kW, - rodzaj komory spalania: zamknięta, - charakter produkowanego ciepła; co, - klasa kotła: brak danych, - wentylacja: TAK, - sposób podawania paliwa: gazowy, - rok produkcji: brak danych, - rok instalacji: brak danych, - wbudowany sterownik BUDERUS, - naczynie przeponowe: Reflex N80 x2 szt., nr seryjny: 17S100641063, b.d. - pompa obiegowa c.o.: GRUNDFOSS Seria: 2000 Typ: UPE 32- 120F, - pompa zasilania awaryjnego: GRUNDFOSS Seria: 2000 Typ:		Izabela Duda 32/ 449 22 02	

		UPE 32-120F, - pompa kotła: GRUNDFOSS Seria: 2000 Typ: UPE 32-120F, - zawór bezpieczeństwa membranowy: SYR 1915.25.151 (kosz wyrzutowy) 0214.00.901, - zawór trój drożny: Landis, - zabezpieczenie przed brakiem wody: SYR 933, - pompa zatapialna: GRUNDFOSS KPI00 z pływakiem w korpusie pompy, - zawór elektromagnetyczny: DANFOSS, - Zawór regulacyjno-pomiarowy: OVENTROP, HYDROKONTROL R DN 20- 8 szt., HYDROKONTROL R DN 15- 2 szt.		
11.	2428 US w Siemianowicach Śląskich ul. Śląska 84, 41-100 Siemianowice Śląskie	Remecha Gaz 350-7 - 2 szt. - charakter produkowanego ciepła: co, - rodzaj komory spalania: otwarta, - sposób podania palnika: palnik atmosferyczny, - wentylacja: TAK – grawitacyjna, - klasa kotła: b.d., - moc kotła: 145 kW każdy, - rok produkcji: 2000, - pompy: LFP 32 Por 80C – 2 szt., LFP 32 Poe 80C, LFP 32 Poe 120A/B, - naczynie przeponowe: Reflex 250, - zawory bezpieczeństwa: SYR 1915/3 bar – 2 szt., - czynniki: Afriso WP6 – 2 szt., - filtry: DN 40, DN 65, - sterownik: Frisko RX-910,		Beata Brulińska 32/ 766 08 39
12.	2471 Pierwszy Śląski US w Sosnowcu ul. Braci Mieroszewskich 97, 41-219 Sosnowiec	De Detrich GT 307 - 2 szt., - numer seryjny: 07796, 07801, - charakter produkowanego ciepła: co, - rodzaj komory spalania: zamknięta, - sposób podania palnika: palnik nadmuchowy, - wentylacja: TAK – grawitacyjna,		Joanna Rogozik 32/ 786 12 37

		- klasa kotła: b.d., - moc kotła: 175 kW każdy, - rok produkcji: 2002, - pompy: Grundfoss Magna 3 65-60 F, Grundfoss UPS 32-60/F – 2 szt., Grundfoss UPS 32-30 F, Grundfoss UPS 40-60/2F, - naczynie przeponowe: Reflex N 250, - zawory bezpieczeństwa: SYR 1915 3 bar – 2 szt., - czynniki: czujnik poziomu wody SYR -2 szt., - filtry: DN 40 – 3 szt., DN 65, - sterownik: Diematic, Diematic VM,		
13.	2430 US w Tarnowskich Górach ul. Opolska 23, 42-600 Tarnowskie Góry	Viessman Paromat Triplex – 2 szt. - nr seryjny: 7324070700352, 7324070700358, - charakter produkowanego ciepła: co, - rodzaj komory spalania: zamknięta, - sposób podania palnika: palnik nadmuchowy, - wentylacja: TAK – grawitacyjna, - klasa kotła: b.d., - moc kotła: 225 kW każdy, - rok produkcji: 1997, - pompy: Wilo P 40/160, Wilo P 50/160x – 2 szt., Wilo P 40/100r, - naczynie przeponowe: Reflex 100, - czynniki: SYR 932.1 – 2 szt., - filtry: DN 40 – 2 szt., Dn 32, - sterowniki: viessmann Dekamatik – M2, Dekamatik HK,		Joanna Ptasznik 32/ 769 92 11

14.	2432 US w Wodzisławiu Śląskim ul. Głowackiego 4, 44-300 Wodzisław Śląski	Buderus GE515+C8, Buderus GE305+GZ2.1 - moc kotła: 350 kW każdy, - rodzaj komory spalania: zamknięta, - charakter produkowanego ciepła: co, - klasa kotła: brak informacji, - wentylacja: TAK, - sposób podawania paliwa: gazowy, - rok produkcji i instalacji: 1998, - wbudowany sterownik BUDERUS, - wartownik: Typ DN 80, - pompa obiegowa: GRUNFOSS UPL 40-120F Model D, - zawór trójdrożny: WITA MAT SM# 130a/90°, - zabezpieczenie stanu wody: SYR Typ: 933.1,		Blandyna Oślisłok 32/ 707 71 23
-----	--	--	--	------------------------------------