



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłobucku

Kłobuck, dnia 22.10.2025r.  
NS-HK.9022.98.2025

Wójt Gminy Wręczyca Wielka  
ul. Sienkiewicza 1  
42-130 Wręczyca Wielka

## Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego Szarlejka

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j. t. Dz. U. 2024r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j. t. Dz. U. z 2024r. poz. 757),
- § 20 ust. 1 pkt 8, § 21 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- sprawozdań z badań nr: NL/2454/2025 z dnia 20.10.2025r., wydanych przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Ścieków, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie, ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Częstochowa, próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez eksploatatora sieci wodociągowej,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłobucku stwierdził przydatność wody do spożycia na warunkach udzielonego odstępstwa z wodociągu sieciowego Szarlejka.**

Wykonano badania próbek wody w zakresie parametrów grupy azotanów i azotynów oraz mikrobiologiczne w miejscach: „Ujęcie Szarlejka – woda do sieci”, „Kalej – Ośrodek Zdrowia”. Jakość pobranych próbek w zakresie azotanów w powyższych miejscach spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), tym samym spełniała wymogi zawarte w zgodzie na odstępstwo udzielonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku nr NS-HK.9022.98.2025 z dnia 22.05.2025r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłobucku informuje, iż w związku z ponadnormatywną zawartością azotanów w wodzie z sieci wodociągowej Szarlejka, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłobucku udzielił do 22.05.2027r. zgody na odstępstwo od wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), gdzie wartość parametryczna azotanów nie może przekraczać 65,0 mg/l.**



**CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kłobucku  
ul. Staszica 28 | 42-100 Kłobuck  
+48 343172260  
psse.klobuck@sanepid.gov.pl  
adres e-Doręczeń: AE:PL-93675-79736-TEWBA-15

Stężenie azotanów w próbkach wody pobranych w dniu 14.10.2025r. wynosiła: Szarlejka Ujęcie – woda do sieci – 45,2 mg/l, Kalej – Ośrodek Zdrowia – 45,2 mg/l przy wartości dopuszczalnej 50,0 mg/l. Natomiast poziom azotynów wyniósł < 0,018 mg/l. Pod względem mikrobiologicznym woda nadaje się do spożycia.

Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Kłobucku  
mgr inż. Edyta Porębińska  
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego  
*/dokument podpisany elektronicznie/*

Otrzymują:

1. Adresat.
2. A/a D.Ś.