



Bystrzyca Kłodzka; 2025.06.12

A.270.16.2025

Zamawiający:

Zakład Usług Leśnych w Bystrzycy Kłodzkiej

ul. Nadbrzeżna 11;

57-500 Bystrzyca Kłodzka

zulbystrzyca@wroclaw.lasy.gov.pl

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie prac projektowych i montażowych instalacji fotowoltaicznej o mocy 120 kWp z magazynami energii 30 kWh zlokalizowanej w Leśnym Banku Genów Kostrzyca; Miłków 300; 58-535 Miłków”.

działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań jakie wpłynęły w dniu 09.06.2025 dot. SWZ wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:

„Czy Zamawiający zaakceptuje następujące referencje:

- Instalacja fotowoltaiczna o mocy 49,99kW z magazynem energii 24,36kWh
- Instalacja fotowoltaiczna o mocy 37,95kW z magazynem energii 30kWh
- Instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 99kWp w ramach jednego zadania wraz z kompensatorami mocy biernej 25kVar”

Odpowiedź:

Treść podmiotowych dokumentów, które Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć ma potwierdzić w zakresie objętym pytaniem, spełnienie warunku określonego przez Zamawiającego w pkt. 18.1.2) tiret pierwsze SWZ. Wobec powyższego z przedłożonych dokumentów ma wynikać i dokumenty mają potwierdzić, że :

- wykonawca wykonał co najmniej dwie instalacje,
- instalacje mają być wykonane jako kompletne wolnostojące na gruncie lub dachu,
- moc wykonanych instalacji to min. 100 kWp
- w ramach wykonanych instalacji wykonany został magazyn energii o pojemności min. 30 kWh

Pytanie 2:

„Jakiej mocy ma być zamontowany nowy kompensator mocy biernej ?

Odpowiedź:

Należy przyjąć moc 30kvar

Pytanie 3:

„Prosimy o potwierdzenie że uzyskanie warunków OSD i wykonanie telemechaniki nie jest w zakresie tego postępowania ?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że uzyskanie warunków OSD i wykonanie telemechaniki nie jest w zakresie tego postępowania.

Sporządziła:

Monika Kozłowska

Zakład Usług Leśnych w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Nadbrzeżna 11, 57-500 Bystrzyca Kłodzka

tel.: +48 74 81 10 415 fax 74 81 11 561 zulbystrzyca@wroclaw.lasy.gov.pl; www.zulbystrzyca.wroclaw.lasy.gov.pl

BDO 000356048