



KOMUNIKAT z dnia 21.05.2026 r.

o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi
dla konsumentów korzystających z wody w miejscowości

Skałka (gm. Włodowice)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu na podstawie wyników badań próbki wody pobranej w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego w dniu 19.05.2026 r. stwierdził, że jakość wody nie spełnia obowiązujących wymagań mikrobiologicznych ze względu na obecność Bakterii grupy coli i Paciorkowców kałowych (Enterokoków).

W związku z powyższym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu stwierdza brak przydatności wody do spożycia dla konsumentów korzystających z wody w miejscowości Skałka (gm. Włodowice)

Ze względu na zaistniałe przekroczenia mikrobiologiczne woda z kranu:

- nie nadaje się do spożycia, przygotowywania posiłków, mycia owoców i warzyw
- nie nadaje się do mycia naczyń kuchennych;
- nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów

Woda może być wykorzystywana do prac porządkowych i celów sanitarnych (tj. mycie podłóg, spłukiwania toalet)



Wodociąg utrzymany jest ruchu jedynie w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz korzystania z wody do celów sanitarnych.

Komunikat obowiązuje do chwili uzyskania powtórnych wyników badań wody spełniających warunki rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Zawierciu

mgr Ewelina Sergiel-Błaszczyk