

Departament Informacji Finansowej

Warszawa, 18 października 2024 roku

Sprawa: Wymiana SKD, SSWiN i CTV
Znak sprawy: IF11.262.4.2024
Kontakt: Olga Gembicka
główny specjalista
tel.: +48 22 694-58-62
e-mail: olga.gembicka@mf.gov.pl

Odpowiedzi na pytania zadane przez potencjalnych oferentów na zaproszenie do składania ofert na zaprojektowanie, dostarczenie, instalację, konfigurację i uruchomienie systemu kontroli dostępu (SKD), systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) oraz systemu dozoru wizyjnego (CCTV) w budynku Ministerstwa Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 w Warszawie o nr IF11.262.4.2024

Pytania zadane przez potencjalnych oferentów:

1. Proszę o podanie informacji na temat istniejących instalacji trzech systemów SKD, SSWiN i CCTV w tym o podanie producentów systemów.

Odpowiedź:

SSWiN i SKD zbudowane są w oparciu o kontrolery ATS 1150 i ATS 4816.

Zarządzanie przez oprogramowanie „Titan” firmy Advisor Master Management Software.

Kamery – producent HIKVISION.

2. Prosimy o potwierdzenie że do zaprojektowania jest system CCTV tylko dla 5 kamer.

Odpowiedź:

System składa się z 5 kamer.

3. Czy System CCTV ma się składać z samych kamer podłączonych do istniejącego systemu monitoringu czy trzeba zaprojektować rejestrator i stanowisko oglądu?

Odpowiedź:

System ma składać się z 5 kamer, które należy podłączyć do istniejącego centralnego systemu NUUO, dlatego nie ma konieczności projektowania rejestratora i stanowiska oglądu.

4. Prosimy o informację czy Zamawiający ma preferowanego dostawcę sieci LAN czy można sobie wybrać dostawcę?

Odpowiedź:

Wykonawca może wykorzystać istniejącą sieć LAN lub wykorzystać istniejącą okablowanie (nie sieć LAN) rozbudowując je do własnych potrzeb.

5. Czy jest możliwość udostępnienia dokumentacji istniejącej instalacji systemu SKD, SSWiN , CCTV w częściach budynku które będą zmieniane (najlepiej w wersji edytowalnej)?

Odpowiedź:

Nie ma możliwości uzyskania dokumentacji istniejącej instalacji przedmiotowych systemów.

6. Czy przewidują państwo zmianę terminu składania ofert?

Odpowiedź:

Dokonano zmiany terminu składania ofert. Termin składania ofert został ustalony do dnia 21 października 2024 r.

7. Proszę o wyjaśnienie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w sekcji WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU pkt 2 ppkt 2 Zaproszenia do składania ofert tj:

„zdolności zawodowej i posiadanych uprawnień: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą, która weźmie udział w realizacji zamówienia, będącą certyfikowanym instalatorem, posiadającym ważne uprawnienia i certyfikat wydany przez producenta okablowania przyjętego w projekcie. Certyfikat instalatora musi uprawniać do instalowania, serwisowania, tworzenia dokumentacji powykonawczej oraz wykonywania pomiarów certyfikacyjnych sieci;”

Odpowiedź:

Zmieniono warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 2 ppkt 2 Zaproszenia do składania ofert zaproszenie do składania ofert na:

„Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą, która weźmie udział w realizacji zamówienia, będącą certyfikowanym instalatorem systemu SSWiN i SKD lub osobami posiadającymi łącznie certyfikaty instalatora systemu SKD i SSWiN.

Certyfikat instalatora musi uprawniać do instalowania, serwisowania,
tworzenia dokumentacji powykonawczej.”

Z wyrazami szacunku

Michał Szermer

Dyrektor

Departamentu Informacji Finansowej