

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie

Mława, dnia 17.02.2026 r.
Znak sprawy: PPIS.HKN.9020.5.5.2026

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Kopernika 38
06-500 Mława

KOMUNIKAT Nr 3/2026

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie, działając na podstawie art.4 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2024 poz. 416) i Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230), na podstawie sprawozdania nr SB/15058/02/2026 z dnia 16.02.2026 r stwierdza obecność bakterii z rodzaju Legionella sp. w Wannie Whirpool (jacuzzi).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie informuje, że woda w Wannie Whirpool (jacuzzi) nie jest przydatna do kąpieli.

Ewa Sztuba
Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Mławie