



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Odrzańskim

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim z dnia 24 marca 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gryżynie, zaopatrującego w wodę miejscowość Gryżyna (Gm. Bytnica).

Na podstawie § 26 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Odrzańskim po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań próbki wody pobranej z **wodociągu publicznego wiejskiego w Gryżynie** stwierdził, że jakość wody nie spełnia wymagań określonych w obowiązujących przepisach ze względu na przekroczenie zawartości parametru mętności. W związku z powyższym stwierdzona została warunkowa przydatność wody do spożycia.

Przekroczenie wyżej wymienionego parametru nie ma negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów, może natomiast pogorszyć właściwości organoleptyczne wody. Poprawa jakości wody uzależniona jest od skuteczności wdrożonych działań naprawczych.



Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych. Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Krośnie Odrzańskim
A. Pieliwicz
mgr Krystyna Pieliwicz



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krośnie Odrzańskim
ul. Nadodrzańska 24
66-600 Krosno Odrzańskie
+48 68 414 80 60
psse.krosnoodrzanskie@sanepid.gov.pl