



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

ul. Ogrody Zamkowe 5, 55-300 Środa Śląska

REGON: 930960757 NIP: 913-134-10-25

e-mail: psse.srodaslaska@sanepid.gov.pl

EPUAP: /PSSE_SRODA_SLASKA/SkrytkaESP

Adres Doręczeń Elektronicznych: AE:PL-11019-73532-JSJIA-23

Centrala/Fax 71 317 27 60, Całodobowy tel. alarmowy: 887 438 500, 887 438 462

Środa Śląska, dnia 2024-11-28

KD.272.1.2024.DB

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: pytań wniesionych do prowadzonego postępowania przetargowego, którego przedmiotem zamówienie jest MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ WRAZ Z MAGAZYNEM ENERGII DLA WYTWARZANIA ENERGII NA POTRZEBY BUDYNKU POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ- w trybie zaprojektuj-wybuduj

Zamawiający Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Środzie Śląskiej
Siedziba: ul. Ogrody Zamkowe 5, 55-300 Środa Śląska informuje że do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonym KD.272.1.2024.DB zostały wniesione następujące pytania:

Pytanie 1: Proszę o wskazanie jaka jest minimalna wymagana moc instalacji fotowoltaicznej, w ogłoszeniu podano 17,6 kWp (40 modułów po 440) a w specyfikacji wpisano 20,68 kWp (47 modułów o mocy 440)

Odpowiedź 1: Minimalna wymagana moc instalacji fotowoltaicznej wynosi 17,6kWp(40 modułów po 440)

Pytanie 2: Czy zamówienie obejmuje dwie części? Na portalu brakuje formularza oferty nr 1B

Odpowiedź 2: Nie dołączono formularza 1B ze względu na brak podziału na części.

Powiatowa Stacja Sanitarно – Epidemiologiczna w Środzie Śląskiej, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), **informuje, że zmianie ulega termin składania ofert.**

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść SWZ następująco:

1. Zmianie ulega punkt 1 Rozdziału XIX, dotyczący terminu składania ofert, który otrzymuje brzmienie:

**„Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia: 09.12.2024 r. do godz.: 14:00.”**

2. Zmianie ulega punkt 2 Rozdziału XIX, dotyczący terminu otwarcia ofert, który otrzymuje brzmienie:

„Termin otwarcia ofert:

w dniu 09.12.2024 r. o godz.: 14:10”

3. Zmianie ulega punkt 1 Rozdziału XVIII, dotyczący terminu związania ofertą, który otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca jest związany ofertą do dnia 07.01.2025 r.”

Zamawiający informuje, że wszystkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców.

Dane osoby podpisującej:

**Kierownik Oddział Kontroli i Nadzoru
Zyta Honc-Skowrońska w zastępstwie za Anna
Wojtasińska-Żygadło**

*pismo wydane w postaci elektronicznej, podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym*