

	Zakład Robót Elektro - Energetycznych ul. Krzywoustego 20 71 - 100 Goleniów	Goleniów	22.02.2021
		1 str.	

## PROTOKÓŁ

### z próby zdalnego zadziałania wyłącznika p.poż.

1. Zleceniodawca: BUDIMEX S.A. ul. Siedmogrodzka 9, 01-204 Warszawa  
 2. Obiekt: Budynek WC MOP Przybiernów ZACHÓD  
 3. Data badania: 22.02.2021

4. Próbę przeprowadzili:

1) Patryk Jurczak - przedstawiciel wykonawcy robót elektrycznych

5. Opis próby:

Próba polegała na sprawdzeniu czy po wciśnięciu przycisku PWP ( na ścianie budynku przy drzwiach wejściowych ) powodującej zmianę jego położenia (wyciśnięty), nastąpi zadziałanie wyłącznika głównego w rozdzielnicy RG i odcięcie zasilania wszystkich obwodów w budynku.

6. Wynik próby:

Po wciśnięciu przycisku PWP nastąpiło wyłączenie wyłącznika głównego w rozdzielnicy RG i odłączenie obiektu spod napięcia.

6 Orzeczenie

Wynik próby: POZYTYWNY.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu nadaje się do eksploatacji.

Próbę przeprowadzili:

1. Patryk Jurczak **Patryk Jurczak ZREE Goleniów**  
**Uprawnienia pomiarowe E i D**

E1/707/2126/21

D1/707/2127/21

Podpisy:

1. ....  
 2. ....

**Zakład Robót Elektro-Energetycznych**  
**Patryk Jurczak**  
 ul. Krzywoustego 20, 72-100 Goleniów  
 tel. 91 407 18 28