



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W TCZEWIE**

HKw.9022.119.6.2025.MŁ

Tczew, dnia 29 sierpnia 2025r.

**OCENA O JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 416), § 22 ust 1 oraz ust 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie po zapoznaniu się z laboratoryjnymi wynikami badań próbek wody do spożycia pobranej w dniu 25 sierpnia 2025r. pochodzącej z wodociągu publicznego **Nicponia**

stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego **Nicponia:**

Data pobrania próbek wody	Miejsce pobrania próbek wody	Numer sprawozdania z badań	Parametry ponadnormatywne	Ocena jakości
25.08.2025	SUW Nicponia – kran na wyjściu	6974/2025	nie stwierdzono	przydatna do spożycia
25.08.2025	Nicponia 37, kran w kuchni	6975/2025	nie stwierdzono	przydatna do spożycia

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje:

W dniu 22 sierpnia 2025r. do tut. urzędu wpłynęły wyniki badań wody pobranej w dniu 19 sierpnia 2025r. (sprawozdanie z dnia 22 sierpnia 2025r. nr 437N/2025/LBŚ). W wyniku analizy sprawozdania stwierdzono obecność bakterii grupy coli/100ml: 1 jtk (wartość parametryczna: 0 jtk) w wodzie pobranej z punktu zgodności: kurek w kuchni budynku mieszkalny wielorodzinny Nicponia 37.

W związku z powyższym w dniu 22 sierpnia 2025r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne wobec przedsiębiorstwa wodociągowego Inwest-Kom w Gniewie Sp. z o.o., ul. Wiślana 6, 83-140 Gniew znak HKw.9020.119.1.2025.AT). W dniu 25 sierpnia 2025r. przedsiębiorstwo wodociągowe Inwest-Kom w Gniewie przedłożyło PPIS w Tczewie zatwierdzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Gniew plan działań naprawczych na sieci wodociągowej w miejscowości Nicponia wraz z terminami ich realizacji. W dniu 29 sierpnia 2025r. przedsiębiorstwo wodociągowe Inwest-Kom w Gniewie przedstawiło wyniki badań weryfikacyjnych z punktów zgodności: budynek wielorodzinny Nicponia 37, kurek w

kuchni (sprawozdanie z dnia 28 sierpnia 2025r. nr 6975/2025), stacja uzdatniania wody Nicponia, kran na wyjściu (sprawozdanie z dnia 28 sierpnia 2025r. nr 6974/2025). Po analizie sprawozdania stwierdzono, że próbki wody pobrane w dniu 25 sierpnia 2025r. spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294) w badanym zakresie mikrobiologicznym.

Biorąc pod uwagę powyższe wyniki badań jakości wody należało stwierdzić przydatność wody do spożycia przez ludzi wody pochodzącej z wodociągu publicznego Nicponia.

Wodociąg publiczny Nicponia produkuje wodę w ilości 180m³ /d i zaopatruje w wodę do spożycia 1257 osoby.

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Tczewie
dr Maria Wons**

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Gniew, Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew (e-Doręczenia)

2. INWEST-KOM w Gniewie Sp. z o.o., Wiślana 6, 83-140 Gniew (e-Doręczenia)

3. aa.

Do wiadomości:

Mieszkańcy- <https://www.gov.pl/web/psse-tczew>