



Komunikat z 3 lutego 2026 r.

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Czarnkowie

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
dostarczanej z własnego urządzenia wodociągowego w Trzciance,
ul. Gen. W. Sikorskiego 9, zaopatrującego
Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych, informuje, iż jakość wody dostarczanej z urządzenia wodociągowego w Trzciance ul. Gen. W. Sikorskiego 9 uległa pogorszeniu pod względem mikrobiologicznym i nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) ze względu na obecność pojedynczych bakterii grupy coli.

Woda nadaje się do spożycia tylko po przegotowaniu.

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Zaleca się korzystanie z wody butelkowanej w przypadku spożycia przez niemowlęta, małe dzieci, kobiety w ciąży oraz osoby starsze lub chore.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych, np. mycia podłóg i splukiwania toalety.

Woda może być używana do celów sanitarnych.

Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie.



Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Beata Kościelska
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Czarnkowie
/dokument podpisany elektronicznie/