



KOMUNIKAT Nr 20/2025
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie
z dnia 30 grudnia 2025 r.

(dot. Komunikatu Nr 5/2025 z dnia 9 lipca 2025 r.)

w sprawie

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - warunkowa przydatność
z wodociągu zlokalizowanego w miejscowości Oparzno
gmina Świdwin, powiat świdwiński

zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości Oparzno
(około 273 osób)


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie informuje, że w badaniach kontrolnych wody z wodociągu zaopatrującego miejscowość: **Oparzno** w gminie Świdwin, powiat świdwiński, wykonanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w grudniu 2025 roku, **ponownie stwierdzono przekroczenie wartości parametru chemicznego - mangan**. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie podtrzymuje warunkową przydatność wody do spożycia.

Przekroczenie może powodować zmiany cech organoleptycznych wody, ujemnie wpływać na barwę i smak wody, ale nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

W związku z powyższym:

1. Woda z kranu może być spożywana i używana do przygotowania posiłków.
2. Woda może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania.
3. Woda nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran.
4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC



Przedsiębiorstwo – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Świdwinie ul. Cmentarna 7/5, 78-300 Świdwin, zarządzające ww. wodociągiem zostało zobowiązane do kontynuowania prac mających na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Powyższe informacje obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Świdwinie