Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Grudziądzu

N.HŚ.9020.1.73.2026
Grudziądz, 6 listopada 2026 r.


KOMUNIKAT Nr 1
o niezgodności z wartością parametryczną

Dotyczy mieszkańców miejscowości Linowo zaopatrywanych w wodę przez wodociąg lokalny RSP Linowo Przełom

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu, informuje, że wyniki badań laboratoryjnych próbek wody ze strefy zaopatrzenia wodociągu lokalnego RSP Linowo Przełom w powiecie grudziądzkim wykazały obecność w wodzie przekroczenia parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C w liczbie od 263 jtk/1 ml do 272 jtk/ 1 ml (przy dopuszczalnej wartości parametrycznej: bez nieprawidłowych zmian, zaleca się, aby liczba kolonii w 22 °C nie przekraczała: 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej i 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta).

WODA NADAJE SIĘ DO PICIA, WYTWARZANIA I PRZYGOTOWANIA ŻYWNOŚCI POD WARUNKIEM JEJ PRZEGOTOWANIA - NALEŻY GOTOWAĆ MINIMUM 2 MINUTY

UWAGA wodę należy przegotowywać również
- dzieciom, kobietom w ciąży, osobom starszym, ze znacznie obniżoną odpornością (np. po transplantacjach, chemioterapii, chorych na AIDS) należy również przegotowywać wodę do: mycia zębów, mycia naczyń
- noworodkom i niemowlętom do kąpieli.



Dostawca wody został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie.

Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Beata Kruszka
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Grudziądzu

Pismo zostało wydane w postaci elektronicznej
i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grudziądzu
ul. Kosynierów Gdyńskich 31, 86-300 Grudziądz
+48 56 45 178 10
adres e-mail: sekretariat.psse.grudziadz@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-95433-70182-ABDBE-23