Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Pajęcznie

HK.9020.149.2026
Pajęczno, 12 listopada 2026r.

KOMUNIKAT
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pajęcznie z dnia 12.11.2026 r. skierowany do konsumentów wody z wodociągu indywidualnego, którego właścicielem jest Krzysztof Rokowski Zakład Produkcyjno -Usługowo-Handlowy Kaflarnia 97, 98-331 Nowa Brzeźnica

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie informuje, że w próbce wody pobranej do badania w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu indywidualnego, którego właścicielem jest Krzysztof Rokowski Zakład Produkcyjno -Usługowo-Handlowy Kaflarnia 97, 98-331 Nowa, stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 12 jtk/100ml (wartość dopuszczalna: 0 jtk/100ml).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie stwierdza

BRAK PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

Woda z kranu nie nadaje się do spożycia, przygotowania posiłków, mycia owoców i warzyw, naczyń kuchennych, mycia zębów oraz do kąpieli.

Woda może być używana wyłącznie do celów porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.



Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pajęcznie.

UWAGA! Nie należy spożywać wody ze źródeł nie przebadanych!

Sławomira Tokarska
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie

/dokument podpisany elektronicznie/

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pajęcznie
ul. Żeromskiego 7 | 98-330 Pajęczno
+48 34 311 10 31
sekretariat.psse.pajeczno@sanepid.gov.pl
e-Doręczeń: AE:PL-42253-84325-WUWBI-18