Numer pom.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m2]
0.01	WATROLAP	7.15
0.02	WC M	9.09
0.03	WC DINPS	7.16
0.04	WĘZEŁ CIEPLNY	16.68
0.05	ROZDZIELNIA ELE	5.68
0.06	ZAPLECZE	8.34
0.07	SZATNIA	3.69
0.08	KOMUNIKACJA	38.8
0.09a	PRZEDSIONEK	2.72
0.09	SALA KONFERENCYJNA	83.23
0.10	KOMUNIKACJA	68.51
0.11	POM. DO PODUCH. I SPOŻ. POSIŁ.	39.45
0.12	POKÓJ DOWÓDCY ZMIANY	16.22
0.13	POKÓJ WYPOCZYNKU	16.13
0.14	POKÓJ WYPOCZYNKU	16.13
0.15	POKÓJ WYPOCZYNKU	19.33
0.16	POKÓJ WYPOCZYNKU	19.37
0.17	KLATKA SCHODOWA	5.87
0.18	POM. GOSPO.	6.96
0.19	MAGAZYN	7.46
0.20	SZATNIA CZYSTA -ST.SZAFEK	66.43
0.21	UMYWALNIA	22.6
0.22	SZATNIA BRUDNA - 34 SZAFKI	77.83
0.23	POKÓJ WYCZEKIWAŃ	45.03
0.24	PRALNIA I SUSZARNIA	12.71
0.25	MYCIE BUTÓW	8.94
0.26	PRZEDSIONEK POŻ	11.71
0.27	POM. GOSP	5.21
0.28	POM. MONITORINGU	3.62
0.29	KOMUNIKACJA	20.07
0.30	SERWEROWNIA	17.31
0.31	POM. ŁĄCZNOŚCI	5.23
0.32	ŁAZIENKA	3.75
0.33	ANEKS STANOWISKA KIEROWANIA *	14.7
0.34	STANOWISKO KIEROWANIA KP PSP	52.38
0.35	GARAŻ	742.08
0.36	KLATKA SCHODOWA	3.11
0.37	MAGAZYN LOGISTYCZNY 2	25.87
0.38	MAGAZYN SPRZĘTU POWIATOWEGO 1	15.88
0.39	DEZYNFEKCJA SPRZĘTU	15.87
0.40	WARSZTAT NAPRAWCZY	23.94
0.41	POMIESZCZENIE MYJKI	11.9
0.42	STACJA ODDPOM. GŁ.	17.48
0.43	WC	3.96
0.44	SPRZĄTAROWNIA 2	5.54
0.45	SPRZĄTAROWNIA 1	7.99
0.46	GARAŻ NA SAMOCHODY DCM 3,5 T	42.22
0.47	MAGAZYN LOGISTYCZNY	22.46
0.48	KOMUNIKACJA	5.91
0.49	MAGAZYN SORBENTÓW I ŚRODKÓW GAŚNICZYCH	15.06
0.50	MAGAZYN	4.3
0.51	SUSZARNIA WĘŻY	19.26
0.52	STANOWISKO MYCIA POJAZDÓW	101.17
	SUMA	**1849.32**

PARTER	1849.32
I PIĘTRO	876.3
SUMA	**2725.62**

MATERIAŁY WEDŁUG POWIERZCHNI PODŁOGOWEJ

SP1 - SCIANA FUNDAMENTOWA
- izolacja termiczna dyniplast XPS gr. 15cm, λ = 0,033 W/mK,
- ściana fundamentowa z bloczków betonowych MB - 15cm/24cm wypełnionych betonem C20/25 zbrojonym stalą klasowej,
- izolacja pionowa, folowa grubopłytą, ardofleks modyfikowany
- izolacja termiczna dyniplast XPS gr. 10cm, λ = 0,033 W/mK,
- izolacja termiczna dyniplast XPS gr. 15cm, λ = 0,033 W/mK,
- **UWAGA!** w miejscu styków stalowych hasła w pkt. stanowiska kotwiące.

SP2 - SCIANA FUNDAMENTOWA
- izolacja termiczna dyniplast XPS gr. 15cm, λ = 0,033 W/mK,
- ściana fundamentowa z bloczków betonowych MB-24 bloczków wypełnionych betonem C20/25 zbrojonym stalą klasowej,
- izolacja pionowa, folowa grubopłytą, ardofleks modyfikowany
- do wysokości gruntu lub kalenkowa powyżej gruntu do poziomu +0,00m/ wykończenie dla akrylowej otwartej, kolor szy szarobur elewacji.

SP3 - SCIANA FUNDAMENTOWA
- ściana fundamentowa z bloczków betonowych MB-ściana fundamentowa z bloczków betonowych MB-24 bloczków wypełnionych betonem C20/25 zbrojonym stalą klasowej,
- izolacja pionowa, folowa grubopłytą, ardofleks modyfikowany
- izolacja pionowa, powłok. 2x papa termozgrzewalna

S21 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm
- ściana nośna z bloczków betonowych komórkowych gr.24cm klasa 20, wełna mineralna* dyniplast gr.20cm izolacja 0,035W/mK
- klasa zbrojenowa bloczkowe/klasa 2 dodatkowo wiązkowo szczycowych wełna zbrojenowa z siatką,
- tynk wewnętrzny, zbrojony,cementowy,gładź,tynk cementowy, gładź,tynk cementowy, gładź,tynk cementowy,