



**Komunikat nr 2c/2026 z dnia 18 czerwca 2026 r.
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Starachowicach o braku przydatności wody do spożycia**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach po ponownej analizie badań jakości wody stwierdza brak przydatności wody do spożycia w miejscowości

Wąchock ul. Górna i ul. Wygoda

Próbka wody pobrana z końcowego punktu kontrolnego zlokalizowanego na ul. Górnej w Wąchocku wykazała śladową obecność enterokoków w ilości 4 jtk/100ml oraz wykluczyła obecność bakterii *Escherichia coli* i grupy coli

Woda z kranu nie może być spożywana ani używana do przygotowania posiłków, do mycia owoców i warzyw, naczyń kuchennych.

Woda z kranu nie może być używana do mycia zębów, przemywania otwartych ran.

Woda surowa może być wykorzystywana do kąpieli, mycia ciała z użyciem mydła, a także celów gospodarczych takich jak splukiwanie toalet, mycie podłóg czy innych celów niezwiązanych ze spożyciem

Zarządca wodociągu prowadzi chlorowanie wody.
Zarządca został zobowiązany do zaopatrzenia mieszkańców w wodę zdatną do spożycia z zastępczych źródeł.

Odbiorcy w razie potrzeby będą informowani komunikatami o zmianach jakości wody.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Starachowicach

Ewa Próżdz
Specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**

