




ROZDZIELNICA RK



Rozdzielnica RK
 3x18 modułów
 wnętkowa, II klasa
 IP40, IK09, RAL 9003
 wymiary (SxWxG):
 436x616x72mm
 (103mm z osłoną i drzwiami)

ROZDZIELNICA RK: OBUDOWA PODTYNKOWA Z DRZWICZKAMI

$P_i = 2,7\text{kW}$
 $k_j = 0,8$
 $P_s = 2,16\text{kW}$
 $\cos\phi = 0,93$
 $I_B = 3,36\text{A}$

Na drogach ewakuacji stosować kable w klasie B2ca.
 Poza drogami ewakuacyjnymi dopuszcza się stosowanie
 kabli w klasie Eca.

Samoczynne wyłączenie zasilania
Układ sieci TN-S 400/230V

OBIEKT	BUDYNEK GARAŻOWO-TECHNICZNY	
ADRES	Bielsk Podlaski, ul.Poniatowskiego 11 numer geodezyjny działki 3057	
PRZEDMIOT RYSUNKU	SCHEMAT ZASILANIA -ROZDZIELNICA RK	SKALA -
PROJEKTANT:	IMIĘ I NAZWISKO:	UPRAWNIENIA:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	MGR INŻ. WOJCIECH GRUDZIŃSKI	BL 138/92

RYSUNEK NR E11 DATA: 30.06.2024