



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie

Znak sprawy: NHŚ.9051.8.1.2026  
Rypin, 14 kwietnia 2026 r.

**Wójt Gminy Rypin**  
**ul. Lipnowska 4**  
**87-500 Rypin**

Stwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie dotyczące przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Kowalkach.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294), biorąc pod uwagę n/w sprawozdania z badań laboratoryjnych próbek wody:

Data pobrania próbki wody	Nr próbki	Miejsce pobrania próbki wody	Zakres badań	Uwagi
	Numer sprawozdania z badań			
12.03.2026 r.	1904/26 1225/26/W	Punkt monitoringowy - Świetlica wiejska w Kowalkach woda pobrana z kranu w kuchni	Kontrola urzędowa - parametry grupy B (mikrobiologia, fizykochemia)	Badanie wykonane w ramach kontroli wewnętrznej realizowanej przez Gminę Rypin ul. Lipnowska 4 87-500 Rypin.
12.03.2026 r.	1905/26 1226/26/W	Punkt monitoringowy - Szkoła Podstawowa w Zakroczu woda pobrana z kranu w kuchni	Kontrola urzędowa parametry grupy A (dodatkowo żelazo i mangan)	
12.03.2026 r.	1906/26 1227/26/W	Punkt monitoringowy - Szkoła Podstawowa w Kowalkach woda pobrana z kranu w WC parter	Kontrola urzędowa parametry grupy A (dodatkowo żelazo i mangan)	

Badania zostały wykonane w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody na zlecenie Gminy Rypin. Badania wykonane przez MS LAB Sp. z o. o. w Rypinie, ul. Sportowa 22. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie stwierdza, że w zakresie badanych parametrów i wskaźników fizykochemicznych oraz mikrobiologicznych woda z wodociągu publicznego w Kowalkach spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) i w związku z powyższym woda z w/w urządzenia wodociągowego nadaje się do spożycia przez ludzi.

Beata Grabowska  
Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Rypinie  
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat - elektronicznie

Od wiadomości:

2. NHŻ - elektronicznie

3. NHD - elektronicznie

4. a/a - elektronicznie

F/PSSE-RY/PO-12/IR-01/01 z dnia 09.01.2026 r.